



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie

## INFORMACJA

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie  
z dnia 17 września 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez  
ludzi w strefie zaopatrzenia w wodę Jankówko zaopatrującej mieszkańców miejscowości:  
Jankówko, Jankowo Dolne, Kalina, Lulkowo**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Jankówko stwierdzono w 4 punktach obecność bakterii grupy coli w ilości: 2 jtk/100 ml wody, 5 jtk/100 ml wody, 8 jtk/100 ml wody, 2 jtk/100 ml wody (wartość parametryczna wynosi 0 jtk/100 ml) oraz w 1 punkcie obecność Escherichii coli w ilości 1 jtk/100 ml (wartość parametryczna wynosi 0 jtk/100 ml).

Obecnie woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza

### **BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA**


Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Wody nie należy wykorzystywać do picia, przygotowywania posiłków, mycia i płukania warzyw oraz owoców, produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością oraz utrzymania higieny osobistej.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Informacja dotyczy wszystkich konsumentów korzystających z wody na ww. obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem grup wrażliwych takich jak: niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.



Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie  
ul. Św. Wawrzyńca 18| 62-200 Gnieźno  
+48 61 4262242  
sekretariat.psse.gniezno@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-78774-25261-UAGBC-19  
BDO: 000199512