

## Wymagania dot. stanu sanitarnego bloków i terenów sportowych w szkołach wyższych

| Kontrolowane zagadnienia  | Podstawa prawna   |
|---|---|
| <b>Budynek:</b>   |   |
| pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości  | (Dz.U.2019.1065) § 72   |
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym   | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 16 ust.1  |
| stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym  | (Dz.U.2003.169.1650) §14 i § 15 ust.1   |
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | (Dz.U.2019.1065) § 73 ust. 2  |
| <b>Wypożyczenie techniczne budynku:</b>   |   |
| bieżąca zimna woda zapewniona   | (Dz.U.2019.1065) § 45   |
| bieżąca ciepła woda zapewniona  | (Dz.U.2019.1065) § 46   |
| odprowadzanie ścieków:  | (Dz.U.2019.1065) § 47   |
| kanalizacja centralna   |   |
| miejskowa   |   |
| inne.....   |   |
| ogrzewanie:   | (Dz.U.2019.1065) § 49   |
| centralne własne:   |   |
| węglowe   |   |
| gazowe  |   |
| olejowe   |   |
| centralne z sieci ciepłowniczej   |   |
| inne.....   |   |
| grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone  | (Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1   |
| <b>Mikroklimat pomieszczeń:</b>   |   |
| we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna                        | (Dz.U.2019.1065)§147 ust. 2, § 150 ust. 3<br>(Dz.U.2003.169.1650) § 32 ust. 1 |
| wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien                      | (Dz.U.2019.1065) §85 ust.2  |
| wentylacja mechaniczna zapewniona w sali gimnastycznej  | (Dz.U.2019.1065) § 147 ust. 2<br>(Dz.U.2003.169.1650) § 2 ust. 1              |
| co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie   | (Dz.U.2019.1065) § 155 ust.1  |

|   |  |
|---|--|
| temperatura powietrza w sali gimnastycznej co najmniej 16 °C  | (Dz.U.2019.1065) § 134   |
| oświetlenie sztuczne: zapewnione i czynne we wszystkich pomieszczeniach   | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2                                       |
| przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego<br>(jeśli tak – należy podać datę i wynik<br>pomiaru ) .....<br>....                    | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2<br>(Dz.U.2019.1065) § 59 ust. 1       |
| <b>Zaplecze sanitarne</b>   |  |
| Zaplecze sanitarne w sąsiedztwie sali gimnastycznej   |  |
| zaplecze sanitarne wyposażone w ustępy  |  |
| zaplecze sanitarne wyposażone w umywalnie   |  |
| zaplecze sanitarne wyposażone w natryskownię<br>(jeśli tak - podać po jakich zajęciach są wykorzystywane)<br>.....                              |  |
| standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane   | (Dz.U.2019.1065) § 84 ust. 2   |
| ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci  | (Dz.U.2019.1065) § 78 ust. 1<br>(Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 §2 ust.2   |
| posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie   | (Dz.U.2019.1065) § 78 ust. 2<br>(Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 § 2 ust. 2 |
| pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej   | (Dz.U.2003.169.1650) § 115   |
| pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym   | (Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 § 2 ust. 1                                 |
| <b>Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji</b>   |  |
| pomieszczenia sportowe (podać jakie)<br>.....<br>.....  |  |
| sprzęt sportowy i gimnastyczny składowany w:.....<br>.....  |  |
| sprzęt i urządzenia sportowe w dobrym stanie sanitarno-technicznym  | (Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1  |
| punkty świetlne, szyby w oknach ,inne elementy wyposażenia sali gimnastycznej oraz sprzęt i urządzenia sportowe spełniają wymogi bezpieczeństwa | (Dz.U.2003.169.1650) § 24 ust. 1<br>(Dz.U.2018.2090) § 7 ust. 1        |
| obiekt posiada boiska (jeśli tak – podać jakie) .....<br>.....  |  |
| nawierzchnie boisk i placów w dobrym stanie technicznym   |  |
| bramki, inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża, spełniają wymogi bezpieczeństwa  |  |
| <b>System pierwszej pomocy</b>  |  |
| w obiekcie znajduje się co najmniej jedna apteczka, odpowiednio wyposażona oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy                          | (Dz.U.2018.2090) § 6 ust. 5  |
| <b>Teren obiektu:</b>   |  |
| nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona   | (Dz.U.2019.1065) § 16 ust. 1   |
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone  | (Dz.U.2003.169.1650) § 6 ust. 3  |
| <b>Gromadzenie odpadów stałych:</b><br>(rodzaj urządzeń) .....  |  |

|  |   |
|--|---|
| miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką                 | (Dz.U.2019.1065) § 23 ust. 1                                      |
| miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym  | (Dz.U.2019.2010) art. 5 ust.1<br>(Dz.U.2019.1239) art. 22 ust. 1  |
| <b>Palenie tytoniu:</b>  |   |
| na terenie uczelni przestrzegany zakaz palenia tytoniu   | (Dz.U.2019.2182) art. 5 ust. 1                                    |
| w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki | (Dz.U.2019.2182) art. 5 ust. 1a                                   |
| <b>Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń obiektu</b>   |   |
| otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i porządku   | (Dz.U.2019.1239) art. 22 ust. 1<br>(Dz.U.2019.2010) art. 5 ust. 1 |