

IGMNiR/62/06/2019

Katowice, 19 czerwca 2019 r.

Elżbieta Witek
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

Dot. uwagi do projektu z dnia 3 czerwca 2019 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów

Szanowna Pani Minister,

W imieniu przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu („IGMNiR”, „Izba”) niniejszym przekazuję stanowisko członków IGMNiR w związku z konsultacjami dotyczącymi projektu z dnia 3 czerwca 2019 r. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów („Rozporządzenie”).

Projektowany zapis	Proponowany zapis przez członków IGMNiR	Uzasadnienie
§ 1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów palnych.	§ 1. 1.Rozporządzenie określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów palnych. 1. Rozporządzenie nie dotyczy istniejących przedsiębiorstw przetwarzających złom akumulatorowy, zakwalifikowanych jako ZDR - zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska	IGMNiR wnioskuje o zwolnienie z zapisów przedmiotowego rozporządzenia zakładów zaliczonych do Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, które to w sposób ciągły nakazują Prowadzącemu Zakład spełnienie szeregu wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, oraz na terenie których przeprowadzane są cykliczne kontrole WIOŚ, Komendy Wojewódzkiej i Powiatowej (Miejskiej) PSP, szkolenia i ćwiczenia praktyczne z

		udziałem PSP i innych służb z terenu powiatu (miasta).
§ 5. 5) odpady wielomateriałowe zawierające materiały, o których mowa w pkt 3;	§ 5. 5) odpady wielomateriałowe zawierające materiały, o których mowa w pkt 3 z wyłączeniem akumulatorów kwasowo-ołowiowych	Akumulator kwasowo-ołowiowy zawiera łącznie około 10% tworzyw sztucznych (PP+PE) w związku z powyższym zasadnym jest wyłączenie akumulatorów kwasowo-ołowiowych z odpadów palnych.
§ 6. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 100 m ³ lub 50 000 kg.	§ 6. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 400 m ³ lub 200 000 kg.	
§ 6. 3. 1) nieprzekroczenie przez miejsce przeznaczone do magazynowania odpadów powierzchni 200 m ³ , a przez odpady objętości 200 m ³ ,	§ 6. 3. 1) nieprzekroczenie przez miejsce przeznaczone do magazynowania odpadów powierzchni 400 m ³ , a przez odpady objętości 400 m ³ ,	
§ 6. 3. 5) zachowania odległości co najmniej 5 m od drogi pożarowej,	§ 6. 3. 5) zachowania odległości co najmniej 2 m od drogi pożarowej	
§ 6. 4. Strefę pożarową z odpadami stałymi w budynku lokalizuje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, jeżeli łączna objętość lub masa magazynowanych w niej odpadów palnych przekracza odpowiednio 200 m ³ lub 50 000 kg.	§ 6. 4. Strefę pożarową z odpadami stałymi w budynku lokalizuje się na pierwszej kondygnacji nadziemnej, jeżeli łączna objętość lub masa magazynowanych w niej odpadów palnych przekracza odpowiednio 400 m ³ lub 200 000 kg.	
§ 7. 1. Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 400 m ³ .	§ 7. 1. Magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej z odpadami stałymi prowadzi się w sekcjach magazynowych o powierzchni nie większej niż 900 m ³ .	
§ 8. 3. 1) posiadać wysokość większą o co najmniej 1 m niż maksymalna wysokość magazynowanych odpadów;	§ 8. 3. 1) posiadać wysokość większą o co najmniej 2 m niż maksymalna wysokość magazynowanych odpadów;	
§ 8. 3. 2) być wysunięte co najmniej o 1 m, poza obrys magazynowanych odpadów.	§ 8. 3. 2) być wysunięte co najmniej o 2 m, poza obrys magazynowanych odpadów.	
§ 21. 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m ² i powierzchni przekraczającej 1000 m ² , która znajduje się w budynku, wyposaża się w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia alarmowe zapewniające automatyczne przekazanie informacji o pożarze do osób odpowiedzialnych za	§ 21. 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1000 MJ/m ² i powierzchni przekraczającej 1500 m ² , która znajduje się w budynku, wyposaża się w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia alarmowe zapewniające automatyczne przekazanie informacji o pożarze do osób odpowiedzialnych za	

weryfikację oraz zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej.	weryfikację oraz zaalarmowanie Państwowej Straży Pożarnej.	
§ 21. 2. Wymagania o których mowa w ust. 1, stosuje się niezależnie od określonych w nich wartości gęstości obciążenia ogniowego i powierzchni pożarowej, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego na dowolnej jednostce 500 m ² powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m ² .	§ 21. 2. Wymagania o których mowa w ust. 1, stosuje się niezależnie od określonych w nich wartości gęstości obciążenia ogniowego i powierzchni pożarowej, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego na dowolnej jednostce 1500 m ² powierzchni strefy pożarowej przekracza 2000 MJ/m ² .	
§ 22. 2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się niezależnie od określonych w nim gęstości obciążenia ogniowego i powierzchni strefy pożarowej, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego na dowolnej jednostce 500 m ² powierzchni strefy pożarowej przekracza 4000 MJ/m ² .	§ 22. 2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się niezależnie od określonych w nim gęstości obciążenia ogniowego i powierzchni strefy pożarowej, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego na dowolnej jednostce 1500 m ² powierzchni strefy pożarowej przekracza 4000 MJ/m ² .	
§ 24. 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m ² i powierzchni przekraczającej 1000 m ² , która znajduje się w budynku, wyposaża się w samoczynne urządzenia oddymiające.	§ 24. 1. Strefę pożarową z odpadami stałymi o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m ² i powierzchni przekraczającej 1500 m ² , która znajduje się w budynku, wyposaża się w samoczynne urządzenia oddymiające.	
§ 32. 1. W przypadku obiektów lub terenów, w obrębie których w dniu wejścia w życie rozporządzenia jest prowadzone zbieranie, magazynowanie lub przetwarzanie odpadów, wymagania określone w:		
§ 32. 1. 1) § 6-8, § 11-17, § 19 i 20 dotyczące zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów poza budynkami stosuje się najpóźniej od dnia 22 lutego 2020 r.;	§ 32. 1. 1) § 6-8, § 11-17, § 19 i 20 dotyczące zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów poza budynkami stosuje się najpóźniej od dnia 22 lutego 2021 r.;	
§ 32. 1. 2) § 6-8, § 11-17, § 19 i 20 dotyczące zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów w budynkach stosuje się najpóźniej od dnia 22 lutego 2021 r.;	§ 32. 1. 2) § 6-8, § 11-17, § 19 i 20 dotyczące zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów w budynkach stosuje się najpóźniej od dnia 22 lutego 2022 r.;	
§ 32. 1. 3) § 21 stosuje się najpóźniej od dnia 22 lutego 2020 r.;	§ 32. 1. 3) § 21 stosuje się najpóźniej od dnia 22 lutego 2021 r.;	
§ 32. 1. 4) § 22 stosuje się najpóźniej od dnia 22 sierpnia 2024 r.;	§ 32. 1. 4) § 22 stosuje się najpóźniej od dnia 22 sierpnia 2025 r.;	
§ 32. 1. 5) § 23 i 24 stosuje się najpóźniej od dnia 22 sierpnia	§ 32. 1. 5) § 23 i 24 stosuje się najpóźniej od dnia 22 sierpnia	

2021 r.;	2022 r.;	
§ 32. 1. 6) § 26 ust. 1 pkt 1 stosuje się najpóźniej od dnia 22 września 2019 r.;	§ 32. 1. 6) § 26 ust. 1 pkt 1 stosuje się najpóźniej od dnia 22 września 2020 r.;	
§ 32. 1. 7) § 28-30 stosuje się najpóźniej od dnia 22 sierpnia 2020 r.;	§ 32. 1. 7) § 28-30 stosuje się najpóźniej od dnia 22 sierpnia 2021 r.;	

Członkowie IGMNiR wnioskują o wyłączenie stosowania Rozporządzenia do obiektów budowlanych, przeznaczonych do magazynowania odpadów palnych, oddanych do użytkowania przed wejściem Rozporządzenia. Istniejące obiekty budowlane spełniają wymagania warunków technicznych, oraz przepisów przeciwpożarowych, które precyzyjnie definiują parametry obciążenia ogniowego wpływające na klasę odporności pożarowej, w tym klasę odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych, a co za tym idzie wymagania, co do sposobu magazynowania odpadów i innych materiałów palnych.

W opinii członków Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu przyjęcie wartości zawartych z projekcie Rozporządzenia z dnia 3 czerwca 2019 r. w istotny sposób ograniczy działalność obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw.

Z wyrazami szacunku

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
 Kazimierz Poznański