



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 19 marca 2026 r.

Znak sprawy: HK.903.118.2026

Ocena obszarowa jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów na terenie gminy Wasilków za rok 2025.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku realizuje monitoring parametrów grupy A, monitoring parametrów grupy B oraz monitoring substancji promieniotwórczych w wodociągach znajdujących się na terenie gminy Wasilków.

1. Są to następujące wodociągi:
 - Rybniki,
 - Białystok,
 - indywidualne ujęcie wody Folwark Nadawki,
 - indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Katrynka,
 - indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Rybniki,
 - indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Mostek.
2. Przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiedzialne za jakość wody:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie, ul. Supraślska 21, 16-010 Wasilków,
 - Wodociągi Białostockie Sp. z o. o., ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok,
 - Casablanca Catering, ul. Legionowa 10/209, 15-099 Białystok,
 - Nadleśnictwo Dojlidy, Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 75, 15-111 Białystok.
3. Obsługiwane miejscowości:
 - wodociąg Rybniki - Rybniki;
 - wodociąg Białystok - Jurowce, Osowicze, Sielachowskie, Nowodworce, Woroszyły, Wólka Przedmieście, Wólka Poduchowna, Sochonie, Wasilków, Studzianki, Dąbrówki;
 - indywidualne ujęcie wody Folwark Nadawki - zaopatruje personel i gości Folwarku Nadawki;
 - indywidualne ujęcie wody Nadleśnictwa Katrynka, ul. Katrynka 11, Wasilków - zaopatruje pracowników Leśnictwa Katrynka;
 - indywidualne ujęcie wody Leśnictwo Rybniki 12A - zaopatruje pracowników Leśnictwa Rybniki;
 - indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Mostek - zaopatruje pracowników Leśnictwa Mostek.
4. Liczba ludności zaopatrywana przez ww. wodociągi:
 - wodociąg Rybniki - 200 osób;
 - wodociąg Białystok - 18507 osób;
 - indywidualne ujęcie wody Folwark Nadawki-zaopatruje personel i gości hotelowych;
 - indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Katrynka, ul. Katrynka 11, Wasilków - zaopatruje pracowników Leśnictwa Katrynka 11;
 - indywidualne ujęcie wody Leśnictwo Rybniki 12A, Wasilków - zaopatruje pracowników Leśnictwa Rybniki;
 - indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Mostek - zaopatruje pracowników Leśnictwa Mostek.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku
ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok
tel. +48 85 732 52 36
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-60635-78513-UICBE-35
www.gov.pl/web/psse-bialystok

5. Liczba zbadanych w ciągu roku próbek wody w poszczególnych wodociągach oraz jej jakość:
- **wodociąg Rybniki** – 2 próbki wody przez administratora wodociągu w zakresie parametrów gr. A oraz 1 próbkę w ramach nadzoru sprawowanego przez tutęjszą Stację w zakresie parametrów grupy B. Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie bakterii grupy coli. Administrator wodociągu dokonał czynności naprawczych i przedstawił wynik badania odpowiadający wymaganiom. Kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez pracownika tut. Stacji potwierdziła jej właściwą jakość. Jakość wody pozostałych próbek odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294);
 - **wodociąg Białystok** – 36 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego (33 próbki - monitoring gr. A oraz 3 próbki wody - monitoring parametrów grupy B) oraz 12 próbek wody w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną (11 w zakresie monitoringu parametrów grupy A oraz 1 w zakresie monitoringu parametrów grupy B). Wszystkie próbki spełniały obowiązujące wymagania;
 - **indywidualne ujęcie wody Folwark Nadawki** – 3 próbki wody przez administratora wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej (2 w zakresie parametrów grupy A oraz 1 w zakresie parametrów grupy B) oraz 1 próbkę w zakresie parametrów grupy A w ramach nadzoru sprawowanego przez tut. Stację. Jakość wody ww. próbek odpowiadała wymaganiom określonym w ww. rozporządzeniu.
 - **indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Katrynka, ul. Katrynka 11, Wasilków** - 2 próbki wody przez administratora wodociągu w zakresie parametrów gr. A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B oraz 1 próbkę w ramach nadzoru sprawowanego przez tutęjszą Stację w zakresie parametrów grupy B. Wszystkie próbki odpowiadały wymaganiom ww. rozporządzenia;
 - **indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Rybniki 12A** - 2 próbki wody przez administratora wodociągu w zakresie parametrów gr. A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B oraz 1 próbkę w ramach nadzoru sprawowanego przez tutęjszą Stację w zakresie parametrów grupy B. Badanie laboratoryjne próbki wody pobranej w ramach nadzoru sprawowanego przez tut. Stację wykazało przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h. W związku z powyższym administrator wodociągu dokonał czynności naprawczych i przedstawił wynik badania odpowiadający wymaganiom ww. rozporządzenia. Pozostałe próbki odpowiadały wymaganiom ww. rozporządzenia;
 - **indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Mostek** – 2 próbki wody przez administratora wodociągu w zakresie parametrów gr. A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B oraz 1 próbkę w ramach nadzoru sprawowanego przez tutęjszą Stację w zakresie parametrów grupy B. Wszystkie próbki odpowiadały wymaganiom ww. rozporządzenia.

W przypadku niewłaściwej jakości wody, po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu lub właściciela indywidualnego ujęcia wody, każdorazowo była pobierana próbka wody w ramach kontroli sprawdzającej przez pracownika Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku.

L.p.	Nazwa wodociągu	Wielkość Produkcji [m ³ /dobę]	Jakość wody stan na 31.12.2025 r.	Przekroczone wartości parametrów (w ciągu roku)	Prowadzone postępowanie (w ciągu roku)	Działania naprawcze	Uzdatnianie wody (metody)
1.	Wodociąg Rybniki	23	przydatna do spożycia	bakterie grupy coli – 5 dni	prowadzono jedno postępowanie administracyjne kontrola sprawdzająca przeprowadzona przez pracownika tut. Stacji potwierdziła właściwą jakość wody, wydano jedną decyzję umarzającą ww. postępowanie	płukanie sieci wodociągowej	brak
2.	Wodociąg Białystok	2044,97	przydatna do spożycia	chloraminy – 19 dni	woda była jednokrotnie kwestionowana, wydano jedną decyzję umarzającą; strona przedstawiła wynik badania wody potwierdzający jej właściwą jakość	płukanie sieci wodociągowej	SUW Pietrasze-Wasilków: utlenianie wstępne, filtracja, koagulacja objętościowa, ozonowanie pośrednie, sorpcja, dezynfekcja; SUW Jurowce: utlenianie wstępne, filtracja, dezynfekcja
3.	Indywidualne ujęcie wody Folwark Nadawki	5,0	przydatna do spożycia	nie dotyczy	nie dotyczy	płukanie sieci wodociągowej	odżelazianie, odmanganianie, filtracja

4.	Indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Rybniki 12	5,0	przydatna do spożycia	ogólna liczba mikroorganizmów - 69 dni	prowadzono jedno postępowanie administracyjne administrator indywidualnego ujęcia wody przedstawił wynik badania odpowiadający wymaganiom ww. Rozporządzenia	płukanie sieci wodociągowej	brak
5.	Indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Mostek	5,0	przydatna do spożycia	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	brak
6.	Indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Katrynka	5,0	przydatna do spożycia	nie dotyczy	nie dotyczy	płukanie sieci wodociągowej	brak

6. Wpływ ponadnormatywnych parametrów na zdrowie.

Bakterie grupy coli nie powinny występować w dostarczanej wodzie. Ich obecność może wynikać z nieodpowiedniego uzdatnienia wody lub wtórnego jej zanieczyszczenia. Wskazuje na pogorszenie stanu czystości systemu, możliwość stagnacji wody oraz potencjalny rozwój biofilmu. Drobnoustroje obecne w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą być przyczyną dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

Ponadnormatywna ogólna liczba mikroorganizmów $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72 h nie stanowi zagrożenia dla osób zdrowych, może natomiast stawać się przyczyną zachorowań w szczególnych warunkach, u osób z obniżoną odpornością różnego pochodzenia, osób przebywających w szpitalach na oddziałach intensywnej opieki czy salach pooperacyjnych. Może wynikać z nieodpowiedniego uzdatnienia wody lub wtórnego jej zanieczyszczenia.

Produkty rozkładu podwyższonych chloramin w wodzie przeznaczonej do spożycia mogą być toksyczne, a narażenie na nie może wywołać objawy astmatyczne. Jednakże w ww. przypadku przekroczenie było nieznaczne i krótkotrwałe oraz nie miało bezpośredniego wpływu na zdrowie konsumentów.

7. Zgłoszone reakcje niepożądane – nie zgłoszono reakcji niepożądanych.

Po przeanalizowaniu wyników oceny jakości wody za rok 2025 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nie stwierdza zagrożeń dla mieszkańców gminy Wasilków w związku z zaopatrzeniem jej mieszkańców w wodę przez wodociągi: Rybniki, Białystok, indywidualne ujęcie wody Folwark Nadawki, indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Rybniki, indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Mostek oraz indywidualne ujęcie wody Leśnictwa Katrynka.

Z wyrazami szacunku

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/