



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Pucku**

Puck, dnia 28 kwietnia 2025 r.

HK.9022.219.2025.WB.4

**Rozdzielnik**

Na podstawie Sprawozdań z Badań nr 658/W/25 oraz 660/W/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia **Kłanino** stwierdzając

**przydatność wody do spożycia przez ludzi .**

Dnia 25 kwietnia 2025 r. w następstwie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w sieci wodociągu Kłanino Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku, w trosce o zdrowie konsumentów, stwierdził warunkową przydatności wody do spożycia w miejscowości Kłanino. Zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne wobec podmiotu Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa.

Odpowiedzialne za jakość wody Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poinformowało tut. Stację o nie zanotowaniu żadnych awarii w sieci wodociągu ani zdarzeń mogących wpłynąć negatywnie na jakość wody. W związku z powyższym PPIS w Pucku dnia 25 kwietnia 2025 r. niezwłocznie pobrał próbki do badań sprawdzających w punktach zgodności znajdujących się w Parszkowie nr 2/3 oraz w Kłaninie przy ul. Szkolnej 4 (szkoła). Uzyskane sprawozdania z badań wody nr 658/W/25 oraz 660/W/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., potwierdziły prawidłową jakość mikrobiologiczną wody w sieci wodociągu.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza, że woda w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kłanino spełnia wymagania sanitarne pod względem mikrobiologicznym i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocenę niniejszą wydano celem powiadomienia mieszkańców o bieżącej jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Omawiany wodociąg charakteryzuje się produkcją wody ok. 213 m<sup>3</sup>/d i zaopatruje w wodę ok. 632 odbiorców w miejscowościach: Kłanino, Parszkowo i Połchówko. Ocenę niniejszą wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

*Przesłano pocztą elektroniczną*

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Pucku  
Z up. Aleksandra Lange  
Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Pucku

**Rozdzielnik:**

1. Wójt Gminy Krokowa, ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa, e-mail: [urząd@krokowa.pl](mailto:urząd@krokowa.pl)
2. Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa, e-mail: [sekretariat@kpkspzoo.pl](mailto:sekretariat@kpkspzoo.pl), [technolog@kpkspzoo.pl](mailto:technolog@kpkspzoo.pl)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck, e-mail: [piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl](mailto:piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl)
4. Oddział BŻŻiPK w/m
5. a/a