



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

Znak sprawy: HK.903.1.22.2026

Przysucha, dnia 07.03.2026 r.

KOMUNIKAT NR 1/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Smogorzów, gm. Przysucha zaopatrującego miejscowości: Smogorzów, Zawada, Pomyków, Gaj, Janików, Krajów, Wistka, Gliniec, Wola Więcierzowa, Beżnik, Dębiny.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze na podstawie informacji otrzymanej w dniu 07.03.2026 r. z laboratorium PSSE w Radomiu informuje, że próbki wody pobrane w dniu 05.03.2026 r. z **wodociągu publicznego Smogorzów, gm. Przysucha** - wykazały przekroczenie bakterii grupy coli – punkty poboru: Stacja Uzdatniania Wody Smogorzów - wynik: 9 jtk (norma – 0 jtk/100 ml), Mieszkanie prywatne Krajów 88- wynik: 2 jtk (norma – 0 jtk/100 ml), co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że w badanej próbce wody nie stwierdzono bakterii Escherichia coli i Enterokoków. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C jest w trakcie badań.

Woda w wodociągu publicznym Smogorzów, gm. Przysucha jest warunkowo przydatna do spożycia.

Należy przestrzegać następujących wskazówek:

- wodę z kranu należy spożywać wyłącznie przegotowaną - wodę należy gotować przez min. 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do wystudzenia.
- wody z kranu po uprzednim przegotowaniu można używać do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
- woda z kranu może być używana do codziennego mycia się, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg), spłukiwania toalet.



Magdalena Kołodziejska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przysusze
/dokument podpisany elektronicznie/



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przysusze
ul. Szkolna 7 | 26-400 Przysucha
+48 48 675 24 22
adres e-mail: sekretariat.psse.przysucha@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-91665-42335-THWBB-20

Otrzymują jako strony w sprawie:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Przysusze, ul. Targowa 52; 26-400 Przysucha.
2. A.a.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przysucha, Pl. Kolberga 11; 26-400 Przysucha.
2. Powiatowy Inspektor Weterynarii w Przysusze, ul. Radomska 24; 26-400 Przysucha.
3. Starosto Powiatowe w Przysusze, Al. Jana Pawła II 10 - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich.
4. PSSE w Przysucha – Sekcja HŻŻ.
5. Strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-przysucha

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu (art. 25 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE).

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	5d9f3a1210cb454a9aa4335aacacf797	
Nazwa dokumentu	komunikat 1.2026.pdf	
Tytuł dokumentu	komunikat 1.2026	
Skrót dokumentu	7bb6506a3e7f0a6b9d4547527212532d869c8e85278ac06d046677567871cf04	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-03-07	
Podpis	Podpisany przez	Magdalena Kołodziejska
	Stanowisko podpisu	Magdalena Kołodziejska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-03-07
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.103.14	
Data wydruku	2026-03-07	
Autor wydruku	Magdalena Kołodziejska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS	