



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

ONS-HK.9020.2.108.2026

Puławy, 2026-09-22

Komunikat nr 2 (aktualizacja) o stwierdzeniu przydatności do spożycia wody w punkcie zgodności: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Chrzążów 11a zasilanej przez strefę zaopatrzenia (wodociąg zbiorowego zaopatrzenia) Końskowola ul. Pożowska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach informuje, że w przesłanych badaniach jakości wody z dnia 21.09.2026r. pochodzących ze strefy zaopatrzenia (wodociągu zbiorowego zaopatrzenia) Końskowola ul. Pożowska w punkcie zgodności: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Chrzążów 11a zaopatrującego budynek szkoły (mieszkania socjalne 13 osób, uczniowie szkoły i nauczyciele 105 osób), stwierdzono:

Liczba Escherichia coli w ilości 0 jtk/100 ml

Liczba bakterii grupy coli w ilości 0 jtk/100 ml

Liczba enterokoków kałowych w ilości 0 jtk/100 ml

Liczba mikroorganizmów w 22 °C - nie wykryto

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach w dniu 21.09.2026 r. **wydał decyzję stwierdzającą przydatność wody do spożycia przez ludzi** poddawanej uzdatnianiu w procesie dezynfekcji z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Końskowola ul. Pożowska gm. Końskowola w punkcie zgodności Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Chrzążów 11a zaopatrującego budynek szkoły.

Z uwagi na zastosowanie podchlorynu sodu do procesu uzdatniania wody zmianie może ulec jakość organoleptyczna wody tj.: smak i zapach. Woda może być używana m.in. do przygotowania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw oraz do utrzymania higieny osobistej.

Dla osób o obniżonej odporności (dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży, matki karmiące) zaleca się przegotowanie wody przed spożyciem. Jest ono szczególnie ważne w przypadku osób wrażliwych na stosowany środek dezynfekcyjny.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część D tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2026 r., poz. 748) w przypadku dezynfekowania wody chlorem lub jego związkami dopuszczalne stężenie chloru wolnego w wodzie w punkcie czerpalnym u konsumenta nie może przekraczać 0,3 mg/l.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu będą przekazywane na bieżąco.

Maria Wojtyła

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach

al. Królewska 19 | 24-100 Puławy

tel.: +48 81 886 48 91

adres e-mail: psse.pulawy@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-10760-33946-RCSVF-20

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej