



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

w Pucku

HK.9022.531.2025.WBi.4

Puck, dnia 27 sierpnia 2025 r.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o.
ul. Droga Chłapowska 21
84-120 Władysławowo

Zgodnie z § 21 ust.1, pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku po rozpatrzeniu sprawozdania z badań jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo - Jurata stwierdza

brak przydatności wody do spożycia w części wodociągu Władysławowo – Jurata w wydzielonej strefie miejscowości Władysławowo.

Dnia 26 sierpnia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku otrzymał sprawozdanie z badań wody nr 1582/2025 potwierdzające wykrycie w badanej próbce wody ponadnormatywnej ilości bakterii grupy coli tj. 10 jednostek tworzących kolonie w 100 ml wody w punkcie zgodności przy ul. Droga Chłapowska 21 we Władysławowie i wydał decyzję o braku przydatności wody w miejscowości Władysławowo obejmujący ustalone ulice przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o.

Dnia 27 sierpnia 2025 r. Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o. przesłało wniosek o uaktualnienie listy ulic, rozszerzając wyznaczoną strefę objętą brakiem przydatności wody do spożycia o ulice: Steyera, Dąbka, Golii, Brzechwy, Kochanowskiego, Gdańska nr: 34, 46, 48, 50, 52, 54. PPIS w Pucku wydał decyzję HK.9022.531.2025.WBi.3 z dnia 27 sierpnia 2025 r. zmieniającą postanowienia decyzji HK.9022.531.2025.WBi.1 z dnia 26 sierpnia 2025 r. uwzględniając wskazane ulice.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) wartość dopuszczalna bakterii grupy coli wynosi 0 jednostek tworzących kolonie/100ml.

Stwierdzenie obecności w wodzie bakterii grupy coli w ilości 10 jtk/100 ml stanowi bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dla konsumentów. Spożywanie wody zanieczyszczonej bakteriologicznie może być przyczyną wystąpienia zatruc pokarmowych lub innych zachorowań objawiających się zaburzeniami żołądkowo – jelitowymi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdza brak przydatności wody do spożycia w strefie obejmującej ulice: Droga Chłapowska od ul. Gdańskiej do ul. Jabłoniowej, Gdańska nr: 34, 46, 48, 50, 52, 54, Krasickiego, Reymonta, Przybyszewskiego, Reja, Młyńska, Żytia, Rzemieślnicza, Przemysłowa, Żwirowa, Żeromskiego str. zachodnia od ul. Żwirowej do Wyzwolenia, Wyzwolenia, Sucharskiego, Unruga, Prusa, Literacka, Mickiewicza, Asnyka, Lema, Orzeszkowej, Frycza Modrzewskiego, Dąbrowskiej, Owsiana, Jęczmienna, Pszeniczna, Konopnickiej, Helska, Gdyńska, Porazińskiej, Rietza, Tuwima, Steyera, Dąbka, Golii, Brzechwy, Kochanowskiego w miejscowości Władysławowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że woda w wydzielonej strefie może być używana tylko i wyłącznie do splukiwania sanitariatów. Natomiast dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia konsumentów do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań jakości wody należy zaniechać wykorzystywania z wody w wymienionej powyżej części miejscowości Władysławowo, do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze.

W pozostałej części wodociągu Władysławowo-Jurata zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu. Dotyczy to pozostałej części Władysławowa oraz miejscowości Chłapowa, Chałup, Kuźnicy, Jastarni, Juraty, Łebcza, Mioszyna, Strzelna, Czarne Młyń, Kaczyńca, Swarzewa i Gnieźdźewa.

Ocenę wydaje się w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Wodociąg publiczny Władysławowo-Jurata zaopatruje ok. 20 621 mieszkańców.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. Aleksandra Lange
Zastępcę Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku

Otrzymują:

I. Jako strony w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK Sp. z o.o., ul. Droga Chłapowska 21, 84-120 Władysławowo, prezes@ekowik.com.pl

II. Do wiadomości:

1. Burmistrz Władysławowa, 84-120 Władysławowo ul. Hallera 19, um@wladyslawowo.pl
2. Wójt Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84 – 100 Puck, urząd@gmina.puck.pl
3. Burmistrz Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, sp-upo@jastarnia.pl
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku, ul. Wejherowska 38, 84-100 Puck, e-mail: piwpuck@gdansk.wiww.gov.pl
5. Oddział BŻŻiPK w/m
6. a/a