





LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | <p>kasetka podłogowa np. serii VQ12057011 z 3 puzkami GTVR400 wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 gniazda 230V sieci ogólnej - 2 gniazda RJ45 sieci strukturalnej |
| Ei120  | przepust kablowy przez strop w odporności Ei120 |
| Ei120  | przepust kablowy przez ścianę w odporności Ei120 |
| K200  | koryta kablowe stalowe ocynkowane, montowane pod stropem na typowych uchwytych |

UWAGI:

1. Sieć w układzie TN-C-S.
2. Ochrona przed porażeniem: SAMOCZYNNY WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
3. Symbole K100, K200 oznaczają szerokość koryta kablowego w milimetrach.
4. Zastosować koryta kablowe z blachy ocynkowanej, perforowane.
5. Wszelkie luki i rozgałęzienia koryt kablowych wykonac z elementów systemowych, ewentualnie miejsca dęć koryt kablowych muszą zostać obrobione.

Zestawienie powierzchni parku			
nr. pon.	funkcja pomieszczenia	powierzchnia użytkowa [m ²]	powierzchnia posadzki [m ²]
-1/1	biurowa szkolowa K2	14,75	14,75
-1/2	pomieszczenie magazyńowe	84,30	84,30
-1/3	pomieszczenie magazynowe	17,91	17,91
-1/4	pomieszczenie techniczne	0	85,65
-1/5	pomieszczenie techniczne	17,91	17,91
-1/6	komunikacja	21,26	21,26
-1/7	biurowa	3,60	3,60
-1/8	biurowa szkolowa K3	2,76	2,76
-1/9	pomieszczenie gospodarcze	6,28	6,28
-1/10	pomieszczenie magazynowe	15,15	30,15
-1/11	pomieszczenie techniczne	10,73	10,73
-1/12	pomieszczenie magazynowe	56,27	56,27
-1/13	pomieszczenie magazynowe	6,98	6,98
-1/14	pomieszczenie magazynowe	30,91	30,91
	Razem	624,22	624,22

ppcib NINIEJSZE OPRAWOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o.
PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnińska 4, tel/fax: 12 359 54 66
e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl

INWESTOR
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ul. Młaskotów 6 30-117 Kraków

DATA:
GRUDZIEŃ 2021

AUTOR OPRACOWANIA:
mgr inż. Mariusz Buchała
upr. nr 218/2002

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przebudowa wraz z przystosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie przy ul. Miaskotów 6, zlokalizowanego na działce nr 83/12 i 429/3, obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza.

SKALA:
1:200

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Zbigniew Basta
upr. nr MAP/0125/PWOE/06

BRANŻA ELEKTRYCZNA	FAZA PROJEKT TECHNICZNY
------------------------------	-----------------------------------

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

TEMAT RYSUNKU
RZUT PIWNIC
TRASY KABLOWE

SYMBOL
PT

NR
E.1.1