



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie

HK.9020.5.14.2026.AP
Ostróda, 2026-02-26

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie

z 26.02.2026 r.


dla odbiorców wody zaopatrywanych ze Stacji Uzdatniania Wody w Elgnowie

Woda z wodociągu publicznego w Elgnowie zaopatruje w wodę miejscowości:
Elgnowo, Jagodziny, kol. Gutowo, kol Rumienice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie informuje, że 23.02.2026 r. pobrano w ramach kontroli urzędowej próby wody do badań z wodociągu publicznego Elgnowo. Na podstawie wyników badań mikrobiologicznych próbek wody stwierdzono ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. W związku z powyższym stwierdza się **warunkową przydatność wody do spożycia.**

Do czasu uzyskania poprawy mikrobiologicznej jakości wody, ze względów profilaktycznych zaleca się spożywanie wody wyłącznie po przegotowaniu. Do celów bytowych woda może być używana bez ograniczeń.

Nakazano wprowadzenie działań naprawczych.



Komunikat obowiązuje do odwołania.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie
ul. Tadeusza Kościuszki 2 | 14-100 Ostróda
+48 896460870
adres e-mail: psse.ostroda@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-30746-98721-JDTFC-17