

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku

Białystok, 12 czerwca 2026 r.
Znak sprawy HK.903.335.2026

KOMUNIKAT nr HK/35/K/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku stwierdza niezgodność z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **w indywidualnym ujęciu wody Leśnictwa Radunin podlegającym pod Nadleśnictwo Waliły, Waliły Stacja, ul. Białostocka 3, 16-040 Gródek** z uwagi na przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie **mętności – 1,68 NTU.**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część C tabela 2 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia mętność powinna być akceptowalna i bez nieprawidłowych zmian, zalecany zakres wartości do 1NTU.

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Przekroczona wartość mętności w wodzie wpływa na zmianę jej właściwości organoleptycznych (pogarsza wygląd i smak wody) nie stwarza jednak zagrożenia dla zdrowia konsumentów i woda może być wykorzystywana do celów spożywczych.

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Białymstoku**

Urszula Połowianiuk

Specjalista epidemiolog

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



