



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU**

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.233.2025
Tytuł sprawy: NHŚ.5211.2.10.5.2025

Włocławek, dnia 28.11.2025 r.
Egz. nr 1

Zakład Usług Komunalnych
Al. Wł. Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Brzezie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej z wodociągu Brzezie zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych, Al. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski, zarówno w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnętrznej, po zakończeniu działań naprawczych przez zarządzającego, w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer sprawozdania	Numer próbek wody	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	5673/25/W	8404/25	14.11.2025	SUW Brzezie 33A – kran wody uzdatnionej
2.	5674/25/W	8405/25	14.11.2025	Budynek mieszkalny, Aleksandrowo 14C – kran w kuchni
3.	5675/25/W	8406/25	14.11.2025	NZOZ Marmed, Wieniec, ul. Klonowa 2A – kran w pomieszczeniu socjalnym
4.	5676/25/W	8407/25	14.11.2025	Szkoła Podstawowa, Brzezie 63 – parter – kran w łazience
5.	LF.603.W.284.2025 LM.613.W.284.2025	W/284/25	25.11.2025	SUW Brzezie 33A – kran wody uzdatnionej
6.	LF.603.W.285.2025 LM.613.W.285.2025	W/285/25	25.11.2025	Szkoła Podstawowa, Brzezie 63 – parter – kran w łazience
7.	LF.603.W.286.2025 LM.613.W.286.2025	W/286/25	25.11.2025	Budynek mieszkalny, Aleksandrowo 14c – kran na zewnątrz
8.	LF.603.W.287.2025 LM.613.W.287.2025	W/287/25	25.11.2025	NZOZ Marmed, Wieniec, ul. Klonowa 2A – kran w pomieszczeniu socjalnym

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Brzezie gm. Brześć Kujawski, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.

UZASADNIENIE

W dniu 23.09.2025 r. w związku z interwencją, w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych pobrano 5 próbek wody z wodociągu Brzezie, gm. Brześć Kujawski.

Próbki wody pobrano w punktach zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody w Brzeziu 33A, w Szkole Podstawowej w Brzeziu 63, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Marmed w Wieńcu przy ul. Klonowej 2A, budynku mieszkalnym w Aleksandrowie 14C oraz w budynku wielorodzinnym w Dubielewie 7.

We wszystkich pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów: mętności w zakresie 1,4 – 11,8 NTU (przy zalecanej wartości do 1,0 NTU), manganu w zakresie 55 – 588 µg/l (przy dopuszczalnej wartości do 50 µg/l). Ponadto w 4 z 5 pobranych próbkach wody stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru żelazo na poziomie 255 – 988 µg/l (przy dopuszczalnej wartości do 200 µg/l). Nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, *Escherichia coli*, enterokoków kałowych ani nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w dniu 26.09.2025 r. wydał komunikat oraz ocenę okresową jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Brzezie, stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Brzezie gm. Brześć Kujawski.

W celu przywrócenia należytej jakości wody z ww. wodociągu zarządzający wodociągiem podjął działania naprawcze polegające na doprowadzeniu hydroforów do prawidłowego działania poprzez uzupełnienie powietrza i przywrócenie prawidłowego ciśnienia oraz czyszczenie aeratorów służących do napowietrzania wody.

W dniu 14.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej, po przeprowadzonych działaniach naprawczych zarządzający pobrał próbki do badań laboratoryjnych. Probki wody pobrano w punktach zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody w Brzeziu 33A, w Szkole Podstawowej w Brzeziu 63, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Marmed w Wieńcu przy ul. Klonowej 2A, budynku mieszkalnym w Aleksandrowie 14C. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń żelaza, manganu i mętności. Nie stwierdzono również przekroczeń w zakresie parametrów mikrobiologicznych. Potwierdzają to sprawozdania z badań nr 5673/25/W, 5674/25/W, 5675/25/W, 5676/25/W wykonane przez MS LAB Sp. z o.o. ul. Sportowa 22, 87-500 Rypin.

W dniu 25.11.2025 r. zgodnie z § 20 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), kontrolne badania jakości wody mające na celu sprawdzenie czy woda z przedmiotowego wodociągu spełnia obowiązujące wymagania, wykonał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku.

Próbki wody pobrano w punktach zlokalizowanych na Stacji Uzdatniania Wody w Brzeziu 33A, w Szkole Podstawowej w Brzeziu 63, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Marmed w Wieńcu przy ul. Klonowej 2A, budynku mieszkalnym w Aleksandrowie 14C.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono: liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków kałowych i ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczną właściwą, żelazo oraz mangan.

We wszystkich pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń w zakresie fizykochemicznym ani mikrobiologicznym, co potwierdzają sprawozdania z badań nr LF.603.W.284.2025, LM.613.W.284.2025, LF.603.W.285.2025, LM.613.W.285.2025, LF.603.W.286.2025, LM.613.W.286.2025, LF.603.W.287.2025, LM.613.W.287.2025 wykonane przez Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Fizykochemicznych i Sekcja Badań Mikrobiologicznych Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Brzezie gm. Brześć Kujawski odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część A tab. 1, część B i część C tab. 1 i 2

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Brzezie gm. Brześć Kujawski, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Al. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektroniczny

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-Doręczenia: AE:PL-57231-23891-TEIIA-28
2. Burmistrz Brześcia Kujawskiego
Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski – e-Doręczenia: AE:PL-89124-18956-HDWCE-23
3. NHŻ wm. – egz. nr 1 (kopia)
4. aa – egz. nr 1

MG