



**Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie
z 27 czerwca 2024 r.**

**dotyczący jakości wody z wodociągu lokalnego Ośrodka Wypoczynkowego
„BIAŁE BRENNO”- Brenno-Ostrów, ul. Plażowa 21**

na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, iż jakość wody z wodociągu lokalnego Ośrodka Wypoczynkowego „BIAŁE BRENNO”-Brenno-Ostrów, ul. Plażowa 21 **odbiega od wymagań obowiązującego** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U z 2017 r. poz.2294) ze względu na obecność bakterii grupy coli.


Zaleca się używanie wody do celów konsumpcyjnych (do picia, przygotowywania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków) po przegotowaniu.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu przez co najmniej dwie minuty.

Zaleca się aby niemowlęta i dzieci do 3 roku życia spożywały wodę butelkowaną.

Woda bez ograniczeń może być używana do pozostałych celów domowych (kąpiel, prace porządkowe, spłukiwanie toalety).

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.