



Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie
z 17.06.2025 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Rąbinku gm. Krzywiń, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości **Rąbinek**.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie, na podstawie wyników przeprowadzonych badań kontrolnych informuje, że jakość wody odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie mętności i związków żelaza.

Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu dla zdrowia konsumentów i mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę smaku, zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania).

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294).

Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kościanie

mgr Jolanta Ruta
Kierownik Oddziału Nadzoru
/dokument podpisany elektronicznie/