LEGENDA

Grzejnik płytowy V&N Ciemno- zaworowe
11KV - 61mm (głębokość)
21KV - 100mm (głębokość)
22KV - 145mm (głębokość)
33KV - 186mm (głębokość)
900mm (wysokość)
1120mm (długość)

Grzejnik kanałowy COSMO standard (drabinka)
84mm (głębokość)
1600mm (wysokość)
740mm (długość)

Grzejnik kanałowy z wentylatorem V&N F15/ praca na 1 biegu
250mm (głębokość)
110mm (wysokość)
1800mm (długość)

instalacja gazowa
instalacja c.o. zasilanie (w posadzce)
instalacja c.o. powrót (w posadzce)
instalacja c.o. zasilanie (pod otynkiem)
instalacja c.o. powrót (pod otynkiem)
instalacja c.t. zasilanie (pod otynkiem)
instalacja c.t. powrót (pod otynkiem)
ogrzewanie podłogowe zasilanie (w posadzce)
ogrzewanie podłogowe powrót (w posadzce)

CO01 pion instalacji centralnego ogrzewania

CT4 pion instalacji ciepła technologicznego

G1 pion instalacji gazowej

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ



Uwaga!

Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentów urządzeń i materiałów zostały przyjęte w celu określenia ich parametrów technicznych i standardów i należy traktować je jako przykładowe - ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo projektanta do skróconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem zachowania standardów jakościowych i sprzętowych. Proponowane rozwiązania techniczne zostały przyjęte aby były podstawą wykonania czytelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementów systemu lub całego systemu należy zwrócić uwagę na kompatybilność elementów i zatkzenia działania systemów.

SCHEMAT

KIERUNEK POŁUDNIA

INWESTOR
Komenda Powiatowa PSP w Kłodzku

ADRES
ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko

PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	JEDNOSTKA PROJEKTOWA
mgr inż. I. Ruciński Dziwiska	Uprawnienia budowlane w specjalności bez ograniczeń do projektowania bez ograniczeń nr upr. MAŁOPOP/2009		A.DO XXI sp.z o.o. ul. Tratugutta 39, 65-529 Poznań
SPRAWDZIŁ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
mgr inż. J. Lorek	Uprawnienia budowlane w specjalności bez ograniczeń do projektowania bez ograniczeń nr upr. MAŁOPOP/2009/10		
OPRACOWAŁ		PODPIS	

BRANŻA	ETAP/FAZA	DATA	SKALA
SANITARNA	PROJEKT WYKONAWCZY	18.10.2021r.	1:100

TYTUŁ RYSUNKU

PARTER- INSTALACJA C.O. I GAZU

NR RYSUNKU

ICO01

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WOŚ SŁUŻY WYŁĄCZNIE DO CELU DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW
I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Tratugutta 39, 65-529 Poznań