

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W JAŚLE

Jaśło, 2026-08-20

Znak sprawy – PSK.903.9.69.2026

Komunikat do decyzji nr PSK.903.9.69.2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle z dnia 20.08.2026 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego budynek zespołu szkół społecznych w Lipnicy Dolnej, Lipnica Dolna 54, 38-200 Jaśło.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w dniu 18.08.2026 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na obecność bakterii grupy coli: 14 jtk/100 ml, *Escherichia coli*: 0 jtk/100 ml oraz enterokoków: 8 jtk/100 ml, gdzie dopuszczalna wartość wynosi – 0 jtk/100 ml, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Bakterie grupy coli i enterokoki mogą powodować zakażenia oraz zatrucia pokarmowe. Osobami szczególnie narażonymi na negatywny wpływ ww. bakterii są: dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i osoby o obniżonej odporności.

W związku z powyższym:

Woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
Woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
Woda może być stosowana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Uzyskanie poprawy jakości wody jest możliwe poprzez czyszczenie i dezynfekcję studni oraz wodociągu zaopatrującego budynek, do czego został zobowiązany podmiot:
Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłości” Lipnica Dolna 54, 38-200 Jaśło.

Teresa Iwaniec
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jaśle
2026-08-20
/dokument podpisany elektronicznie/