



Schemat Rozdzielnicy Piętrowej TP0.2

Ochrona p/porażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania u odbiorcy w układzie TN-S. Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Ochrona uzupełniająca, przy uszkodzeniu - wyłączniki różnicowoprądowe.

| | | |
|---|--|--|
| temat: | skala: -- | inwestor: |
| PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIWNICY- POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH Z WĘZŁEM CIEPLNYM ORAZ MAGAZYNEM OLEJU OPAŁOWEGO W BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH DZIAŁKA NR GEOD. 296 OBRĘB EWID. 0334 MOŃKI , JEDNOSTKA EW ID. 200806_4 MOŃKI | | KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki |
| rysunek: | SCHEMAT ROZDZIELNICY TP0.2 | 28.12.2022r. nr rys: E0.3 |
| projektant: | mgr inż. Sebastian Sokolik nr upr. PDL/0139/POOE/11 | projekt techniczny |
| sprawdzający: | mgr inż. Mariusz Woroszył nr upr. PDL/0067/POOE/14 | |

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone - żadna część tego rysunku nie może być reprodukowana, przechowywana ani przekazywana, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich