



Schemat Rozdzielnicy Piętrowej TP0.3

Ochrona p/porażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania u odbiorcy w układzie TN-S, Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Ochrona uzupełniająca, przy uszkodzeniu - wyłączniki różnicowoprądowe.

temat:	skala: --	inwestor:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI PIWNICY- POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH Z WĘZŁEM CIEPLNYM ORAZ MAGAZYNEM OLEJU OPAŁOWEGO W BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH DZIAŁKA NR GEOD. 296 OBRĘB EWID. 0334 MOŃKI , JEDNOSTKA EW ID. 200806_4 MOŃKI		KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH ul. Mickiewicza 18, 19-100 Mońki
rysunek:	SCHEMAT ROZDZIELNICY TP0.3	28.12.2022r. nr rys: E0.4
projektant:	mgr inż. Sebastian Sokolik nr upr. PDL/0139/POOE/11	projekt techniczny
sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Woroszył nr upr. PDL/0067/POOE/14	

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone - żadna część tego rysunku nie może być reprodukowana, przechowywana ani przekazywana, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich