Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Brzezinach

HK.9020.11.9.2026
Brzeziny, 19 listopada 2026 r.

KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w Dmosinie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach informuje, że w wyniku badań jakości wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego w Dmosinie zaopatrującego miejscowości: Dmosin, Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Nowostawy Dolne, Osiny w tym Osiny Zarębów, Szczecin, Nagawki; stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną ze względu na ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ^{0}C po 72 h w ilości powyżej 300 jtk/1 ml w stacji uzdatniania wody i w punkcie sieci wodociągu. Jednocześnie były wykonane badania bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoki jelitowe i nie stwierdzono tych parametrów w wodzie.

Zgodnie z wymaganiami określonymi z załączniku nr 1 część C. tabela rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) zaleca się, aby liczba kolonii w 22 ^{0}C nie przekraczała:


- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

Mając na uwadze ryzyko dla zdrowia ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach określa zasady korzystania z wody:

WODA PO UPRZEDNIM PRZEGOTOWANIU MINIMUM 2 MINUTY I POZOSTAWIENIU DO OSTUDZENIA BEZ GWAŁTOWNEGO SCHŁADZANIA JEST PRZYDATNA:
- do spożycia,
- mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo,
- kąpieli (grupy wrażliwe takie jak niemowlęta czy osoby z obniżoną odpornością),
- mycia naczyń.
Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, spłukiwania toalet oraz prac porządkowych.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Barbara Kosma
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzezinach
ul. Reformacka 3 | 95-060 Brzeziny
+48 46 8800261
sekretariat.psse.brzeziny@sanepid.gov.pl
adres do e-Doręczeń: AE:PL-66396-88353-TGCUV-24