



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu

Łowicz, dnia 21 września 2026 r.

KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu z dnia 21.09.2026 r.
skierowany do konsumentów wody z wodociągu Rogóżno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Rogóżno, zaopatrującego mieszkańców miejscowości Rogóżno, Skaratki pod Rogóżno, stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną parametru mikrobiologicznego – liczba kolonii (ogólna liczba mikroorganizmów) w 22°C:

- w punkcie kontrolnym na Stacji Uzdatniania Wody, w ilości >300 jtk/1 ml (zalecane <100 jtk/1 ml),
- w punkcie kontrolnym na sieci, pod adresem Rogóżno 11, w ilości >300 jtk/1 ml (zalecane <200 jtk/1 ml).

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

W związku z tym woda z wodociągu nadaje się do spożycia, wyłącznie po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt oraz osób z obniżoną odpornością.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być używana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Sławomir Mucha
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łowiczu

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łowiczu
ul. Podrzeczna 24 | 99-400 Łowicz
+48 46 837 64 94
sekretariat.psse.lowicz@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-83579-15927-EUBVC-25