



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

ONS-HK.9020.2.58.2026
Puławy, 2026-05-21

Komunikat nr 3

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach
w sprawie jakości wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia
Nowy Janowiec, gm. Janowiec.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach po zapoznaniu się z raportami
z badań wody z dnia 21.05.2026 r. przeprowadzonymi w ramach kontroli wewnętrznej
z wyznaczonych na wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Nowy Janowiec gm. Janowiec
punktów monitoringowych nie stwierdził przekroczeń parametrów mikrobiologicznych.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach
w dniu 21.05.2026 r. wydał bieżącą ocenę stwierdzającą przydatność wody do spożycia
przez ludzi poddawanej uzdatnianiu w procesie dezynfekcji z wodociągu zbiorowego
zaopatrzenia Nowy Janowiec gm. Janowiec.

Z uwagi na zastosowanie podchlorynu sodu do procesu uzdatniania wody zmianie może
ulec jakość organoleptyczna wody tj.: smak i zapach. Woda może być używana m.in. do
przygotowania posiłków, mycia naczyń, owoców i warzyw oraz do utrzymania higieny
osobistej.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 część D tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294)
w przypadku dezynfekowania wody chlorem lub jego związkami dopuszczalne stężenie
chloru wolnego w wodzie w punkcie czerpalnym u konsumenta nie może przekraczać 0,3
mg/l.

Wodociąg zaopatruje ok. 120 mieszkańców miejscowości Nowy Janowiec.
Produkcja wody wynosi średnio 10,8 m³/dobę.

Maria Wojtyła

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
al. Królewska 19 | 24-100 Puławy
tel.: +48 81 886 48 91

adres e-mail: psse.pulawy@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-10760-33946-RCSVF-20

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej PSSE
w Puławach: www.gov.pl/web/psse-pulawy/klauzula-