



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

Kluczbork, dnia 21 października 2026 r.

KOMUNIKAT NR 1 o braku przydatności wody do spożycia


**Dotyczy: mieszkańców miejscowości Byczyna, Jaśkowice, Gołkowice oraz Piaski
zaopatrywanych w wodę ze strefy zaopatrzenia Polanowice-Byczyna**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku na podstawie powiadomienia o przekroczeniu wartości parametrycznej mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego nr 26320255 z dnia 21 października 2026 r. dotyczącego próbki wody pobranej w dniu 19 października 2026 r. ze strefy zaopatrzenia w wodę Polanowice -Byczyna w punkcie zgodności - Szkoła Podstawowa w Byczynie ul. Borkowska stwierdzono obecność bakterii grupy coli w liczbie 16 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100ml.

WODA NIE JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

W związku z powyższym obowiązują następujące ograniczenia w korzystaniu z wody:

- Wody z kranu nie wolno pić ani używać do przygotowywania posiłków, również po przegotowaniu.
- Wody z kranu nie wolno używać do mycia owoców i warzyw, mycia naczyń ani do mycia zębów.
- Wody z kranu nie wolno używać do kąpieli, mycia ciała ani innych czynności związanych z higieną osobistą.
- Woda z kranu może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych, w szczególności do spłukiwania toalet i mycia podłóg.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań oraz zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję wody może nastąpić pogorszenie jej zapachu ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Małgorzata Zabierowska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku
/dokument podpisany elektronicznie/



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kluczborku
ul. Jagiellońska 8 | 46-200 Kluczbork
+48 77 418 22 57 lub 77 447 20 03
adres e-mail sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-71123-24672-AAVEJ-27