



ON-HK.903.96.2026

## Komunikat nr 1/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu z dnia 15.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

**dotyczy:** jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Zbiersku w gminie Stawiszyn**, zaopatrującego mieszkańców miejscowości: **Zbiersk oraz Zbiersk Cukrownia**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie sprawozdań z badań próbek pobranych w dniu 11 maja 2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej informuje, że jakość wody z wodociągu publicznego w miejscowości Zbiersk odbiega od wymagań w zakresie zawartości związków żelaza, wartości mętności i barwy oraz parametru mikrobiologicznego – ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Stwierdzone przekroczenia wymienionych parametrów nie stanowią istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W wodzie nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych. Podwyższona zawartość żelaza oraz zwiększona mętność i barwa mogą wpływać na pogorszenie cech organoleptycznych wody, w tym jej wyglądu i smaku.

Trwają prace mające na celu poprawę jakości wody.

**Woda nadaje się do spożycia przez ludzi tylko po przegotowaniu.**

### UWAGA:

**Przegotowania wymaga woda wykorzystywana do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty.**



**2 min.**

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu  
Anna Napierała  
/dokument podpisany elektronicznie/