




KOMUNIKAT Nr 1/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań kontroli wewnętrznej nr 550713/26/SZC z dnia 29.06.2026 r. stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą podwyższonego stężenia żelaza – 302µg w wodociągu Smardzewo pow. sławieński, gm. Sławno zaopatrującego w wodę około 330 mieszkańców miejscowości Smardzewo.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w związku z wystąpieniem niezgodności z wartością parametryczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie informuje, że woda **nie stwarza** zagrożenia dla zdrowia i życia odbiorców. Wystąpienie niezgodności z wartością parametryczną może powodować pogorszenie jakości organoleptycznej wody, tj. barwę, mętność, a także metaliczny smak wody.

- woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków
- woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania
- woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran
- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zarządcą wodociągu oraz dostawcą wody są Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Sławnie z siedzibą przy ul. Polanowskiej 45C w Sławnie.