Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.378.2026.MK
Płock, dnia 14 października 2026 r.

KOMUNIKAT NR HKN/22/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku
z dnia 14 października 2026 r.

Dotyczy: **niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu publicznego Reczyn, gmina Bodzanów, zasilającego następujące miejscowości:** Reczyn, Nowy Reczyn, Kępa Polska, Karwowo Szlacheckie, Cybulin – dotyczy budynków nr: 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, Cieśle – oprócz budynków nr: 1, 3, 4, 4a, 5, 6.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że na podstawie otrzymanego sprawozdania z badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 13 października 2026 r., próbki wody pobranej w dniu 6 października 2026 r., w punkcie poboru: kurek czerpalny – SUW, Reczyn, Reczyn 12, 09-470 Bodzanów, podtrzymuje stwierdzoną niezgodność z wartością parametryczną wody pochodzącej z wodociągu publicznego Reczyn, gmina Bodzanów, w związku z ponadnormatywną zawartością manganu (wartość otrzymana: 110 µg/l, wartość parametryczna: 50 µg/l).

Może to pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Przekroczenie parametryczne manganu może obniżać wartości organoleptyczne wody (zmianę barwy, smaku i zapachu), plamienie pranej bielizny oraz powstawanie osadów w urządzeniach wodociągowych.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-plock oraz pod nr telefonu:

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05
  (24) 367 26 52, 609 817 331

Justyna Szatkowska

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/