

- SP1

strefa pożarowa 1 (ZLIII) - pow. 2 130,93m²
(parter 1 004,94m² + piętro 1 125,99m²)
- SP2

strefa pożarowa 2 (PM, Q ≤ 500 MJ/m2) - pow. 976,31m²
- SP3



strefa pożarowa 3 (PM) - pow. 8,66m²
- SP4

strefa pożarowa 4 (PM) - pow. 16,33m²

Uwaga:
Na całej wysokości ściany oddzielenia pożarowego zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego (np. wełna mineralna) o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przykrycie dachu
"D"	R30	(-)	REI30	EI30	(-)	(-)

SCHEMAT:



A.DO XXI		A.DO XXI Sp. z o.o.	
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań tel. +48 61 862 12 34, fax: +48 61 862 10 83			
Opracowanie		PROJEKT BUDOWLANY	
Branża		ARCHITEKTURA	
Obiekt		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą	
Temat projektu			
Budowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 1/10, AM-33 obręb Leszczyna, 57-300 Kłodzko.			
Inwestor		Komenda Powiatowe PSP w Kłodzku; ul. Traugutta 7, 57-300 Kłodzko	
Temat:			
STREFY POŻAROWE - RZUT PARTERU			
13.08.2021		1:300	SP-01
Data		Skala	Nr rysunku