



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-HK.9020.1.683.2025

Konin, dnia 25 sierpnia 2025 r.

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
w wodociągu publicznym Biele, gm. Sompolno
za okres od 30.07.2025 r. do 24.08.2025 r.**

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Biele w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej 39;
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie przy ul. Piotrkowskiej 39;
- analizę podejmowanych działań naprawczych;
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że

jakość wody z wodociągu publicznego Biele

- **w okresie od 04.08.2025 r. do 07.08.2025 r. (4 dni) w badanym zakresie odbiegała od wymagań określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w jednym punkcie zgodności z uwagą na przekroczenie liczby bakterii grupy coli;**
- **w okresie od 30.07.2025 r. do 03.08.2025 r. oraz od 08.08.2025 r. do 24.08.2025 r. w badanym zakresie spełniała wymagania** określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
- **w okresie od 30.07.2025 r. do 24.08.2025 r. spełniała wymagania** określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Biele zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Biele, Bronisława, Czamża, Dąbrowa, Nadjezioro, Olszowe, Kolonia Wierzbie, Płoszewo, Sompolinek, Szczerkowo, Sycewo, Wymysłowo, Zofia i miasto Sompolno.

Zgodnie z harmonogramem w sierpniu 2025 r. administrator wodociągu wykonał badania wody w ramach monitoringu grupy A - sprawozdanie z badań Nr: W-640-S/2025 z dnia 07.08.2025 r., wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie, które wykazało przekroczenie liczby bakterii grupy coli w ilości 1 jtk w 100 ml (przy dopuszczalnej

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

Sekcja Higieny Komunalnej
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka

e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

wartości 0 jtk w 100 ml). Administrator wodociągu podjął działania naprawcze polegające na wzmożonym chlorowaniu i płukaniu sieci wodociągowej. Ponowny pobór prób wody w dniu 08.08.2025 r. w czterech punktach zgodności nie wykazał przekroczeń – sprawozdanie badań nr W-727-730-S/2025 z dnia 11.08.2025 r.

Bakterie grupy coli występują w środowisku naturalnym, w tym w wodach powierzchniowych oraz w pozostających w zasięgu ich oddziaływania wodach podziemnych. Obecność bakterii grupy coli przy jednoczesnym wykluczeniu bakterii *Escherichia coli* i enterokoków kałowych nie wskazuje na zanieczyszczenie wody fekaliami, nie mniej jednak powinno skutkować identyfikacją przyczyny zanieczyszczenia i przeprowadzeniem działań korygujących w celu utrzymania odpowiedniej jakości bakteriologicznej wody.

Dodatkowo administrator wodociągu po zakończeniu działań naprawczych prowadzonych na Stacji Uzdatniania Wody w m. Biele w związku z przekroczeniem parametru manganu pobrał próbę wody, która nie wykazała przekroczeń (sprawozdanie z badań nr W-601-S/2025 z dnia 04.08.2025 r.).

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdanie z badań Nr: SB/108435/11/2017 z dnia 07.11.2017 r.; SB/161318/12/2022 z dnia 28.12.2022 r.; SB/01817/01/2025, SB/01818/01/2025, SB/01819/01/2025 każde z dnia 15.01.2025 r.; wszystkie wykonane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie przy ul. Cieszyńskiej 52A).

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie
(poprzez e-Doręczenia: AE:PL-55346-88353-HUUTC-17)
2. Burmistrz Miasta Sompolno (poprzez e-Doręczenia: AE:PL-89043-58013-SSHUD-28)
3. aa.

Sprawę prowadzi:

Daria Stasikowska, tel.: 632209910

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	55d8ded444f3405297126af4742572a3	
Nazwa dokumentu	IV. Ocena Biele.pdf	
Tytuł dokumentu	IV. Ocena Biele	
Skrót dokumentu	56363a4c73d231a9f456827e60c171c7cf10b7f1ad4105778f3bfca0afcbfa5a	
Wersja dokumentu	1.5	
Data dokumentu	2025-08-19	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-08-25
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.18.29	
Data wydruku	2025-08-25	
Autor wydruku	Daria Stasikowska (Młodszy asystent) ON-HK	