



Warszawa, dnia 26.03.2025 r.

Prokuratura Okręgowa
w Warszawie
ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa

3041-7.223.3.2025

Szanowni Państwo,

W związku z koniecznością wykonania pomiarów instalacji elektrycznej w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28, w budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33 Pruszków, w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola w Warszawie, ul. Ciołka 14 i w budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie, ul. Krasińskiego 65, Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie kalkulacji cenowej w ramach badania rynku.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Prosimy o przygotowanie i przesłanie wyceny do dnia 04.04.2025 r., na adres

e-mail: maciej.mazur@prokuratura.gov.pl

DYREKTOR
Finansowo-Administracyjny
PROKURATURY OKRĘGOWEJ
w Warszawie

Izabela Szabelewska

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w budynku Prokuratury Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28, budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33, budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola ul. Ciołka 14 i budynku Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz ul. Krasińskiego 65.

2. Zakres przedmiotu zamówienia /robót do wykonania/ obejmuje:

- **wykonanie pomiarów elektrycznych (ochrony przeciwporażeniowej, instalacji odgromowej, przeciwpożarowego wyłącznika prądu).**

3. Ogólne wymagania dotyczące sporządzania protokołów:

- Na pierwszej stronie tytułowej protokołu należy wymienić osoby, które wykonały pomiary wraz z podaniem stosownych uprawnień.
- Każda strona protokołu powinna być zaopatrzona w oryginalną pieczęć firmy wykonującej pomiary oraz podpisy osób je wykonujących;
- W protokole należy wymienić rodzaj i typ miernika użytego do pomiarów oraz jego aktualną legalizację;
- Protokół powinien być podzielony na części - każda część protokołu powinna dotyczyć innego rodzaju pomiaru tzn.: ochrony przeciwporażeniowej, badania obwodu 1-fazowego, badania obwodu 3-fazowego, badania wyłącznika przeciwporażeniowego, badanie instalacji odgromowej i uziemiającej.



4. W każdej części protokołu pomiarowego wyniki pomiarów powinny być zawarte w tabeli przypisanej dla danego rodzaju pomiaru;

5. Protokoły z badań powinny składać się z:

5.1 dla pomiarów ochrony przeciwporażeniowej: protokołu z pomiarów;

- szkicu pomieszczeń w postaci rysunku na którym powinny być umieszczone ponumerowane punkty pomiarowe, których numery muszą być zgodne z numerami umieszczonymi w tabeli zawierającej kolejne pomiary;

- symbole punktów pomiarowych umieszczone na rysunku powinny być zgodne z przyjętym standardem np.: punkt świetlny, gniazdo 1-fazowe:



5.2 dla pomiarów obwodów instalacji elektrycznych:

- protokołu z pomiarów;
- schematu elektrycznego rozdzielnic z oznaczeniem rodzaju przewodów i ich zabezpieczeń.

6. Protokoły pomiarów należy przedstawić Inwestorowi w formie wydruku komputerowego w 2 egzemplarzach.

7. Wykonawca w ramach zadania może realizować tylko taką ilość pomiarów, która została określona w przetargu. W przypadku konieczności wykonania większej ilości pomiarów Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego.

8. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i pracownikami z aktualnymi uprawnieniami do wykonywania pomiarów urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych o napięciu do 1 kV, zgodnie z art. 62 ust. 5 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.19994 roku (Dz. U. 2024 poz. 725 z późniejszymi zmianami).

- co najmniej dwoma pracownikami z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym „E”;
- co najmniej jednym pracownikiem z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym „D” uprawniającym do nadzorowania prac pomiarowych.

9. Pomiary można wykonywać w czynnym obiekcie tj. w godz. pracy Prokuratury 8.00 - 16.00 lub po godzinach pracy Prokuratury tj. po godz. 16.00. Możliwość wejścia do pomieszczeń i wyłączenia zasilania należy uzgadniać z administratorem budynku.

10. Zamawiający posiada inwentaryzację budynku przy ul. Chocimskiej 28 w formacie DWG.

PROKURATURA
Zamieszkała przy ul. Chocimskiej 28
Prokuratura Okręgowa
w Warszawie
Michał Mazur