



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 13 marca 2026 r.

ON-HK.9020.222.2026

Sprawę Sylwia Szymańska
prowadzi: +48 63 220 99 08
 sylwia.szymanska@sanepid.gov.pl

Wg rozdzielnika

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Kramsk

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kramsk

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr:

- W-188-S/2026 z 06.03.2026 r., wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Kramsku, w zakresie monitoringu parametrów grupy A, poszerzonego o parametr mangan, żelazo oraz enterokoki kałowe;
- SCR/1/7787/2022/RT z 22.11.2022 r. oraz SCR/1/7787/2022/RD z 12.01.2023 r. wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Kramsku, w zakresie substancji promieniotwórczych

stwierdza w badanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kramsk

Uzasadnienie

Wodociąg publiczny Kramsk zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Barce, Biechowy, Bilczew, Borki, Brzózki, Chmielnik, Dębicz, Drażek, Górka, Grabczyna, Grabowe, Helenów Pierwszy, Helenów Drugi, Jabłków, Kędziorki, Konstantynów, Kramsk, Kramsk Łazy, Kramsk Łęgi, Kramsk Pole, Ksawerów-Dębicz, Ksawerów nad Wartą, Książy Ostrów, Kuźnica, Lichnowo, Marysin, Milin, Niwka, Nowy Czarków, Osowce, Patrzyków, Pąchów, Podbór, Podgór, Podgórz, Pogorzałki, Polic, Ranna, Rysiny, Saklak, Stanisławów, Stawisko, Strumyk, Stukol, Świąciec, Święte, Tobułka, Trzy Borki, Waclawów, Wielany, Winnica, Wysokie, Żekie;

Wynik badania wody pobranej 03.03.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Kramsk w zakresie monitoringu grupy A, poszerzonego o parametr mangan, żelazo i enterokoki kałowe (sprawozdanie z badań Nr W-188-S/2026 z 06.03.2026 r., sporządzone przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Koninie) potwierdza brak przekroczeń norm.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań substancji promieniotwórczych w wodzie surowej w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (sprawozdania z badań Nr: SCR/1/7787/2022/RT z 22.11.2022 r. oraz



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin

tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin

tel. 632439051

sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

BDO: 000134441

SCR/1/7787/2022/RD z 12.01.2023 r. wykonane przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej w Katowicach), które potwierdzają brak przekroczeń wartości parametrycznych.

Analiza powyższych sprawozdań z badań wykazała, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Kramsku
AE:PL-77726-78313-FRUDE-28
2. Wójt Gminy Kramsk
AE:PL-86516-66332-WRRFG-23