

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach

Suwałki, dnia 17 marca 2026 r.

Znak sprawy - HK.903.47.2026

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach

ul. Kolejowa 4

16-420 Raczki

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGU PODWYSOKIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach działając na podstawie § 21.1

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu: **3 marca 2026 r.** w punktach zgodności w ramach kontroli wewnętrznej administratora wodociągu (realizowanej zgodnie z ustalonym na 2026 r. harmonogramem - zakres badań: monitoring parametrów grupy A)

z wodociągu PODWYSOKIE

opisanych w sprawozdaniach laboratoryjnych:

- JS Hamilton Poland sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia: **Nr 183261/26/BIA; Nr 183262/26/BIA z dnia 09.03.2026 r.** – pobór w punktach zgodności: **1) Stacja uzdatniania wody 2) Sklep GS w m. Kurianki Pierwsze 3A,**

s t w i e r d z a przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie PPIS w Suwałkach przypomina o obowiązku poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Powyższa ocena obowiązuje do wydania kolejnej oceny o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach

Otrzymują:

1. Adresat – (e-Doręczenia),
2. OHK a/a.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki – (e-Doręczenia).