



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-HK.9020.1.363.2025

Konin, dnia 9 maja 2025 r.

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
w wodociągu publicznym Lisiec Wielki
za okres od 19.03.2025 r. do 08.05.2025 r.**

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:**

- sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Lisiec Wielki w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej 6a;
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. w Koninie;
- analizę podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że

**jakość wody z wodociągu publicznego Lisiec Wielki, gm. Stare Miasto
w okresie od 19.03.2025 r. do dnia 08.05.2025 r. w badanym zakresie
spełniała wymagania**

**określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**

Wodociąg publiczny Lisiec Wielki zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Lisiec Wielki, Lisiec Mały, Kruszyna, Niklas, Posada, Tomaszew, Zgoda, Kazimierów, Przysieka, Główiew i Lisiec Nowy.

Zgodnie z harmonogramem w marcu 2025 r. administrator wodociągu wykonał badanie kontrolne - sprawozdanie z badań Nr 70/1-1/W/2025/3, 71/1-1/W/2025/3 oba z dnia 07.03.2025 r. wykonane przez Laboratorium Weterynaryjne w Brudzewie, natomiast w kwietniu 2025 r. wykonano badanie wody

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052

Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051

Sekcja Higieny Komunalnej
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl | higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl

NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka

e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30

w ramach monitoringu grupy A – sprawozdanie z badań Nr 185/1-1/W/2025/4, 186/1-1/W/2025/4 oba z dnia 14.04.2025 r. wykonane przez Laboratorium Weterynaryjne w Brudzewie.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdania z badań Nr: P/0/12/2021/356/F/3 z dnia 23.02.2022 r., P/0/06/2023/756/F/5 z dnia 20.07.2023 r. oba wykonane przez GBA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie (poprzez ePUAP: /Zuw/SkrytkaESP)
2. Wójt Gminy Stare Miasto (poprzez e-Doręczenia: AE:PL-37678-11202-GBSCF-22)
3. a/a.

Sprawę prowadzi:

Daria Stasikowska, tel.: 632209910

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	9d711f6aef9b412ea41c24afdd315c81	
Nazwa dokumentu	II. Ocena Lisiec Wielki.pdf	
Tytuł dokumentu	II. Ocena Lisiec Wielki	
Skrót dokumentu	7834f2573c4851cafe5a12c8b5e6fc77511d9170e18d1d71b5765d1384230d6b	
Wersja dokumentu	1.4	
Data dokumentu	2025-05-07	
Podpis	Podpisany przez	Zastępcą PPIS w Koninie Roman Wojskunowicz
	Stanowisko podpisu	Roman Wojskunowicz (Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) ON w zastępstwie za Agnieszka Dybała-Kamińska (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie) PSSE w Koninie
	Data podpisu	2025-05-09
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 21.11.26	
Data wydruku	2025-05-09	
Autor wydruku	Daria Stasikowska (Młodszy asystent) ON-HK	