



Bydgoszcz, dnia 23 lipca 2025 r.

WOO.420.5.2025.DK.14

Załącznik nr 1

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.).

- I. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie dwóch tymczasowych odcinków linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Włocławek Wschód – Konin, które będą użytkowane przez około pół roku, wyłącznie na czas przebudowy tej linii, celem zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców w energię elektryczną.
- II. Teren realizacji oraz obszar oddziaływania przedsięwzięcia przedstawia załącznik nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
- III. Na odcinku linii tymczasowej na terenie gminy Boniewo nastąpi przewieszenie: trzech istniejących przewodów roboczych typu AFL-6 185 mm² dla temperatury pracy 80°C, trzech istniejących przewodów roboczych typu AFL-6 240 mm² dla temperatury pracy 80°C i jednego istniejącego przewodu odgromowego skojarzonego ze światłowodem. Na odcinku linii tymczasowej, na terenie miasta Włocławek, nastąpi przewieszenie: sześciu istniejących przewodów roboczych typu AFL-6 240 mm² dla temperatury pracy 80°C, jednego istniejącego przewodu odgromowego OPGW 24J skojarzonego ze światłowodem i jednego istniejącego przewodu odgromowego AFL-1,7 50 mm².

z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

dr inż. Marek Machnikowski
Regionalny Konserwator Przyrody w Bydgoszczy
/-podpisano elektronicznie/