



Węgierska Górka, 24.02.2022 r.

Zn. spr.: ZG.270.1.1.2022.PG

Państwowe Gospodarstwo Leśne
LASY PAŃSTWOWE
Nadleśnictwo Węgierska Górka
34-350 Węgierska Górka
ul. Zielona 62, tel. 033-864-12-14
NIP 553-010-01-43

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: Odpowiedź na zapytanie do postępowania „Przebudowa- modernizacja budynku mieszkalnego leśniczówki Skrzyczne” Zn. spr.: ZG.270.1.1.2022.PG

Zamawiający w postępowaniu „Przebudowa- modernizacja budynku mieszkalnego leśniczówki Skrzyczne” Zn. spr.: ZG.270.1.1.2022.PG informuje iż w dniu 22.02.2022r. wpłynęło zapytanie

1. Treść pytania 1:

W załączonych projektach nie ma rzutu instalacji elektrycznej. Czy istnieje możliwość załączenia do dokumentacji poglądowego rozmieszczenia np. włączników, gniazd wtykowych, lamp?

Odpowiedź zamawiającego:

Ilości wyłączników, gniazd wtykowych i lamp są podane w przedmiarze robot i opisie do projektu elektrycznego dla każdego z pomieszczeń. Dokładną lokalizację tych aparatów elektrycznych na etapie realizacji należy uzgodnić z Użytkownikiem obiektu, dlatego nie ma potrzeby ich dokładnego umiejscowienia.

2. Treść pytania 2:

Pkt. 6.1. przedmiaru informuje o wymianie drzwi zewnętrznych na antywłamaniowe w klasie RC4, ale na wzór istniejących. Czy chodzi tutaj o kolor drzwi istniejących czy również o ich wzór i materiał wykonania? I czy akceptujecie Państwo ewentualne odstępstwo od dotychczasowego wzoru jeśli nie będzie spełniał wymagań klasy RC4? Obecnie zamontowane są drzwi



Nadleśnictwo Węgierska Góra


drewniane, o ile się dobrze orientujemy na rynku nie występują drzwi klasy RC4 drewniane a raczej metalowe.

Odpowiedź zamawiającego:

Z uwagi na opiekę konserwatora zabytków, chodzi o kolor drzwi a także ich wzór i materiał wykonania. Jeśli Wykonawca nie jest w stanie zapewnić klasy RC4, należy przyjąć możliwie największą klasę przy w/w założeniach.

Z poważaniem,

NADLEŚNICZY


mgr inż. Marian Kłapek