



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach

HKN.903.11.5.2026

Siedlce, 2026-08-30

**KOMUNIKAT nr 16/2026
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W SIEDLCACH
z dnia 30.08.2026 r.**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej
z wodociągu Paprotnia dla miejscowości Przesmyki, Cierpigórz, Zawady, Kaliski, Stare
Rzewuski, Lipiny, Raczyny**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach informuje, że w badaniach próbek wody pobranych w dniu 28.08.2026 r. z wodociągu Paprotnia, gmina Paprotnia - w jednym punkcie monitoringowym stwierdzono obecność bakterii enterokoki - wynik 1 jtk/100 ml [$<1:8$]U1.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) wartość parametryczna dla parametru enterokoki wynosi 0 jtk/100 ml.

Woda w miejscowościach Przesmyki, Cierpigórz, Zawady, Kaliski, Stare Rzewuski, Lipiny, Raczyny nie nadaje się do spożycia.

Aktualnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.



Dostawca wody został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia około 857 mieszkańcom miejscowości **Przesmyki, Cierpigórz, Zawady, Kaliski, Stare Rzewuski, Lipiny, Raczyny**.

Joanna Like

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Siedlcach
/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31 | 08-110 Siedlce
+48 25 644 20 40
sekretariat.psse.siedlce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-14097-14217-UHTAE-30