



Uwaga:
a) deskowanie zabezpieczyć od zewnątrz środkami ognioochronnymi
b) instalację odgromową zwody (druć) wykonać ze stali nierdzewnej Ø 8mm
c) zabrania się dziurawić dach pokryty blachą
w celu mocowania uchwyty do piorunochronu

Główny projektant:				PROKON - PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA 71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14	
Nazwa obiektu:				Branża:	
REMONT ELEWACJI, KLATKI SCHODOWEJ I CZĘŚCI POMIESZCZEŃ, WYKONANIE NOWYCH OTWORÓW W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH NA PARTERZE W BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W KAMIENIU POMORSKIM				ELEKTRYCZNA	
Adres:	72-400 KAMIEŃ POMORSKI UL. MONIUSZKI 1 (DZIAŁKA NR 101/1 OBRĘB 2 KAMIEŃ POMORSKI)			Skala:	1:100
Inwestor:	PROKURATURA OKRĘGOWA W SZCZECINIE 70-952 SZCZECIN UL. STOISŁAWA 6			Data:	12.2018
Tytuł rysunku:	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA			Faza:	PW.
Projektował:	JAN KUBLICKI	48/Sz/76		Nr rys.: 2.	
Opracował:					
Sprawdził:	mgr inż. MAREK KUBLICKI	ZAP/0123/POOE/13			