



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W TCZEWIE**

HKw.9022.74.37.2025.MŁ

Tczew, dnia 3 grudnia 2025r.

**Komunikat**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie  
z dnia 3 grudnia 2025r. dot. wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej  
z wodociągu publicznego Subkowy.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie informuje, że w próbkach wody pobranej z wodociągu publicznego Subkowy, zaopatrującego miejscowości gminy Subkowy: Subkowy, Gorzędziej, Mała Słońca, Wielka Słońca, Mały Garc, Narkowy, Rybaki, stwierdzono: ponadnormatywną wartość jonu amonowego oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w  $22^{\circ}\text{C} \pm 2/72\text{h}$ .

Jednocześnie, w badanych próbkach wykluczono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz Enterokoków kałowych.

**Informuje się mieszkańców:**

- Woda z kranu może być spożywana, wykorzystywana do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia naczyń, mycia zębów, kąpieli noworodków i niemowląt wyłącznie po przegotowaniu (minimum 2 min)
- Woda z kranu bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) oraz splukiwania toalet.



Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz.2294)

**Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.**

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Tczewie  
dr Maria Wons**

*/dokument podpisany elektronicznie/*

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Subkowy, Urząd Gminy Subkowy (e-Doręczenia)
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Subkowach, ul. Wodna 2, 83-120 Subkowy (e-Doręczenia)
3. aa.

Do wiadomości: Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>

---

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny**

83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 10

tel.: 58 531 39 31, e-mail: [psse.tczew@sanepid.gov.pl](mailto:psse.tczew@sanepid.gov.pl)

Adres w usłudze e-Doręczenia: AE:PL-92048-58908-FFWSS-20

---