

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 22 września 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (08:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich na Odrze skanalizowanej oraz niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich.

W okresie od 19 do 20 września odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 19/20.09 – lokalne, śladowe opady,
- 20/21.09 – brak opadu,
- 21/22.09 – niewielkie, lokalne opady poniżej 8 mm.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.** Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się utrzymywanie warunków niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. Dotyczy zlewni: Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia, Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry, Orla; Odra środkowa od Słubic do Warty; zlewnia Odry od ujścia Bobru do Słubic; Odra od Brzegu Dolnego do Słubic; zlewnia Odry od Głogowa do ujścia Bobru; Polski Rów; Barycz bez Orli i Polskiego Rowu; Ostrzeżenie ważne do odwołania.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) nie obowiązują żadne ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 22.09.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorzyst. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	4,91	4,91	5,546	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	4,53	4,91	9,516	12,9	16,3	3,4	6,8	201	
Otmuchów Nysa Kłodzka	7,50	5,82	49,522	58,4	129,2	70,8	79,6	113	
Nysa Nysa Kłodzka	30,00	11,13	49,833	65,7	121,7	56,0	71,9	128	
Mietków Bystrzyca	2,00	0,26	37,860	63,0	77,2	14,2	39,4	277	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,06	5,692	10,0	11,4	1,4	5,7	419	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,31	16,290	31,0	38,1	7,1	21,8	308	
Bukówka Bóbr	0,55	0,25	8,425	12,8	16,7	3,9	8,2	212	
Sosnówka Czerwonka	0,18	0,18	8,020	10,9	14,8	3,9	6,8	174	
Pilchowice Bóbr	4,20	4,80	21,066	24,0	50,0	26,0	28,9	111	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	0,40	1,40	8,822	9,7	12,1	2,4	3,3	137	
Leśna Kwisa	1,10	0,50	5,685	7,0	16,8	9,8	11,1	113	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,40	4,153	5,8	6,8	1,0	2,6	265	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 158,3 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 240,1 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 286,1 mln m³.

Od 17.09.2025 r. na zbiorniku Lubachów obowiązuje zimowy normalny poziom piętrzenia (NPP).

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grody tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.

- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Zgodnie z umową została wykonana dokumentacja projektowa. Aktualnie podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie prac.
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (planowane jest przedłużenie terminu zakończenia prac).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem służby Mieszczańskiej.

W związku z planowanymi ćwiczeniami ratownictwa wodnego OSP w Głogowie, **w dniu 29.09.2025 r. od godz. 8:00 do godz. 17:30** zamyka się dla ruchu żeglugowego odcinek drogi wodnej rzeki Odry od Mostu Tolerancji w Głogowie do miejscowości Klucze (komunikat nawigacyjny nr 43/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.