



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach

Kartuzy, dnia 29 grudnia 2025r.

HK.903.536.2025.MŁ

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 95/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Bukowa Góra** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Bukowa Góra, Augustowo**;

- sprawozdanie nr 325854/25/GDY z dnia 16.05.2025r.- sieć Bukowa Góra;
- sprawozdanie nr LBSK.265.2025 z dnia 11.07.2025r.- sieć Bukowa Góra;
- sprawozdanie nr 705562/25/GDY z dnia 25.09.2025r.-sieć Augustowo;
- sprawozdanie nr 927060/25/GDY z dnia 28.11.2025r.- sieć Bukowa Góra;
- sprawozdanie nr 868598/25/GDY z dnia 01.12.2025r.-SUW Bukowa Góra;

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Bukowa Góra** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Bukowa Góra, Augustowo**;

Uzasadnienie


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza,

że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sulęczyno
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Sulęczyno.
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 29 grudnia 2025r.

HK.903.537.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 96/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Kistowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kistowo, Kistówko, Borowy Las, Kistowo-wybudowanie, Kołodzieje, Sucha, Zagóry, Borek, Bielawki, Chojna, Żakowo-wybudowanie**;

- sprawozdanie nr 90384/25/GDY z dnia 17.02.2025r.- SUW Kistowo;
- sprawozdanie nr LBSK.152.2025 z dnia 14.04.2025.- sieć Borek wyb.;
- sprawozdanie nr 325857/25/GDY z dnia 16.05.2025r.- sieć Kistówko;
- sprawozdanie nr 405481/25/GDY z dnia 24.06.2025r.-SUW Kistowo;
- sprawozdanie nr 70556425/GDY z dnia 23.09.2025r.-sieć Kistowo wyb.;
- sprawozdanie nr 868595/25/GDY z dnia 25.11.2025r.- sieć Borek


s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Kistowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Kistowo, Kistówko, Borowy Las, Kistowo-wybudowanie, Kołodzieje, Sucha, Zagóry, Borek, Bielawki, Chojna, Żakowo-wybudowanie**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sulęczyno
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Sulęczyno.
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 29 grudnia 2025r.

HK.903.538.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 97/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Mściszewice** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Mściszewice, Golice, Bębny, Końska Głowa, Skoczkowo, Szerżawa**;

- sprawozdanie nr 90382/25/GDY z dnia 17.02.2025r. – sieć Mściszewice;
- sprawozdanie nr 170167/25/GDY z dnia 17.03.2025r.- sieć Bębny;
- sprawozdanie nr LBSK.149.2025 z dnia 14.04.2025r.- sieć Mściszewice Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 325855/25/GDY z dnia 16.05.2025r.- SUW Mściszewice;
- sprawozdanie nr 705563/25/GDY z dnia 25.09.2025r. –SUW Mściszewice;
- sprawozdanie nr 910816/25/GDY z dnia 25.11.2025r. – SUW Mściszewice;
- sprawozdanie nr 868597/25/GDY z dnia 01.12.2025r. – sieć Mściszewice Szkoła Podstawowa ;
- sprawozdanie nr 1013116/25/GDY z dnia 19.12.2025r. – SUW Mściszewice Szkoła Podstawowa;

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Mściszewice** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Mściszewice, Golice, Bębny, Końska Głowa, Skoczkowo, Szerżawa**;

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza,

że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Do wiadomości:

1. Wójta Gminy Sulęczyńno
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Sulęczyńno.
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 29 grudnia 2025r.

HK.903.539.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 98/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Sulęczyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Sulęczyno, Kłodno**

- sprawozdanie nr 90383/25/GDY z dnia 17.02.2025r. - SUW Sulęczyno;
- sprawozdanie nr LBSK.150.2025 z dnia 14.04.2025r.- sieć Sulęczyno sklep spożywczy;
- sprawozdanie nr 325858/25/GDY z dnia 22.05.2025r. - sieć Urząd Gminy;
- sprawozdanie nr 61360/25/GDY z dnia 26.08.2025r.- sieć Sulęczyno;
- sprawozdanie nr 927059/25/GDY z dnia 29.11.2025r.- sieć Sulęczyno Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 1001555/25/GDY z dnia 23.12.2025r.- sieć Sulęczyno sklep spożywczy;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Sulęczyno** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Sulęczyno, Kłodno**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Do wiadomości:

1. Wójta Gminy Sulęczyno
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Sulęczyno.
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 30 grudnia 2025r.

HK.903.543.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 102/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Węsiory** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Węsiory**

- sprawozdanie nr 90385/25/GDY z dnia 19.02.2025r.-SUW Węsiory;
- sprawozdanie nr 325856/25/GDY z dnia 16.05.2025r.- sieć Węsiory Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr LBSK.390.2025 z dnia 23.10.2025r.- sieć Węsiory Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 1001554/25/GDY z dnia 23.12.2025r.- sieć Węsiory;

stwierdza

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Węsiory** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Węsiory**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Sulęczyno
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Sulęczyno.
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach

Kartuzy, dnia 30 grudnia 2025r.

HK.903.544.2025.MŁ

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

NR 103/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Żakowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Żakowo**

- sprawozdanie nr 170170/25/GDY z dnia 24.03.2025r.- sieć Żakowo;
- sprawozdanie nr 405476/25/GDY z dnia 13.06.2025r.- SUW Żakowo;
- sprawozdanie nr LBSK.391.2025 z dnia 23.10.2025r.-sieć Żakowo;
- sprawozdanie nr 1001553/25/GDY z dnia 23.12.2025r.- sieć Żakowo;

s t w i e r d z a


Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Żakowo** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Żakowo**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi

przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Do wiadomości:

1. Wójta Gminy Sulęczyńno
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Sulęczyńno.
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kartuzach**

Kartuzy, dnia 29 grudnia 2025r.

HK.903.540.2025.MŁ

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

NR 99/HK/25

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024r., poz. 757), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), po przeanalizowaniu poniższych sprawozdań z badań próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Widna Góra** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Widna Góra, Podjazy;**

- sprawozdanie nr 170171/25/GDY z dnia 24.03.2025r.- SUW Widna Góra;
- sprawozdanie nr LBSK.151.2025 z dnia 14.04.2025r.- sieć Podjazy Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 405477/25/GDY z dnia 13.16.2025r. - sieć Podjazy Szkoła Podstawowa;
- sprawozdanie nr 868593/25/GDY z dnia 25.11.2025r. - sieć Podjazy Szkoła Podstawowa;

s t w i e r d z a

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości **Widna Góra** i zaopatrującego w wodę miejscowości: **Widna Góra, Podjazy;**

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że jakość wody w badanym zakresie z w/w wodociągu jest zgodna z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach wydał ocenę jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia oraz konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kartuzach

Joanna Martyna

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Do wiadomości:

1. Wójta Gminy Sulęczyńno
2. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywanych z w/w wodociągu – na ręce Wójta Gminy Sulęczyńno.
3. Starostwo Powiatowe w Kartuzach
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach
5. HK a/a