POLSKA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 3 listopada 2006 r.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
KK-050-0480/06

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22 października 2006 r., w sprawie uprawnień budowlanych wymaganych do projektowania instalacji przeciwpożarowych, uprzejmie informujemy:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 *ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane* (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), uprawnienia budowlane mogą być udzielane w następujących specjalnościach:

1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno-budowlanej,
3) drogowej,
4) mostowej,
5) wyburzeniowej,
6) telekomunikacyjnej,
7) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
8) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Wymienione przez Pana roboty polegające na wykonaniu instalacji przeciwpożarowych, w szczególności instalacji sygnalizacji pożarowej, sterowania oddymianiem grawitacyjnym (elektrycznym i pneumatycznym), dźwiękowych systemów ostrzegawczych, instalacji gaśniczych na gazy gaśnicze i obojętne czy instalacji tryskaczowych i zraszaczowych, nie mieści się w zakresie żadnych z ww. specjalności uprawnień budowlanych. Powyższe oznacza, że nadawanie uprawnień lub stwierdzanie kwalifikacji do wykonywania ww. robót pozostaje poza zakresem kompetencji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

PRZEWODNICZĄCY
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski