LEGENDA:

- instalacja c.t. zasilanie
- instalacja c.t. powrót
- CT pion instalacji ciepła technologicznego

Centrala wentylacyjna NM2 dachowa
Vn=215m3/h, Vw=220m3/h
LxSxH=2200x740x1450
nagrzewnica wodna Qp=5,4kW
wymiennik krzyżowy
Nenn=0,8kW=1,0xW,230V
m=250kg

Centrala wentylacyjna NM1 dachowa
Vn=880m3/h, Vw=1200m3/h
LxSxH=3350x1290x370
nagrzewnica wodna Qp=34,5kW
wymiennik krzyżowy
Nenn=3,0kW=2,2xW,400V
m=1224kg

Centrala wentylacyjna NM3 dachowa
Vn=1500m3/h, Vw=1530m3/h
LxSxH=2300x850x1030
nagrzewnica wodna Qp=19,2kW
wymiennik obrotowy
Nenn=0,5kW=0,37xW,230V
m=246kg

Centrala wentylacyjna NM4 dachowa
Vn=4850m3/h, Vw=7290m3/h
LxSxH=3350x1290x370
nagrzewnica wodna Qp=34,5kW
wymiennik krzyżowy
Nenn=3,0kW=2,2xW,400V
m=1224kg

Centrala wentylacyjna NM1 dachowa
Vn=880m3/h, Vw=1200m3/h
LxSxH=3350x1290x370
nagrzewnica wodna Qp=34,5kW
wymiennik krzyżowy
Nenn=3,0kW=2,2xW,400V
m=1224kg

Centrala wentylacyjna NM3 dachowa
Vn=1500m3/h, Vw=1530m3/h
LxSxH=2300x850x1030
nagrzewnica wodna Qp=19,2kW
wymiennik obrotowy
Nenn=0,5kW=0,37xW,230V
m=246kg

4017_M
2,00
DN25
3x_miesz_rozdz
DN65
Hn=12,0 kPa
1,692 m³/h
DN32

4017_M
2,00
DN25
3x_miesz_rozdz
DN65
Hn=12,2 kPa
1,676 m³/h
DN32

4017_M
2,00
DN25
3x_miesz_rozdz
DN65
Hn=12,2 kPa
1,676 m³/h
DN32

4017_M
2,00
DN25
3x_miesz_rozdz
DN65
Hn=11,9 kPa
0,437 m³/h

Hn=7,9 kPa
0,214 m³/h
3x_miesz_rozdz
DN15
4017_M
1,40
DN15-MF
DN15

4017_M
1,40
DN15-MF
DN15

4017_M
1,40
DN15-MF
DN15