LEGENDA:

- linia nawiewna N1
- linia nawiewna N2
- linia nawiewna N3
- linia nawiewna N4
- linia nawiewna N5
- linia nawiewna N6
- linia nawiewna N7
- linia nawiewna N8
- linia nawiewna N8
- linia wywiewna W1
- linia wywiewna W2
- linia wywiewna W3
- linia wywiewna W4
- linia wywiewna W5
- linia wywiewna W6
- linia wywiewna W7
- linia wywiewna W8
- linia wywiewna WT1
- linia wywiewna WT2
- linia wywiewna WT3
- linia wywiewna WT4
- linia wywiewna WT5
- linia wywiewna WT6
- linia wywiewna WT7
- linia wywiewna OK1
- linia wywiewna OK2
- linia wywiewna OK3
- linia wywiewna WM1
- linia wywiewna WM2
- linia wywiewna WM3
- linia wywiewna WSPR1
- linia wywiewna WSPR2
- linia wywiewna Wsw
- linia wywiewna Wsoc
- linia wywiewna WC1
- odsysanie spalin
- Kanał wentylacyjny prostokątny
- Kanał wentylacyjny okrągły
- Wywiewnik
- Nawiewnik
- K3 1530 m3/h — ilość powietrza świeżego—nawiew
- K3 1430 m3/h — ilość powietrza usuwanego—wywiew

Centrala wentylacyjna NK2 dachowa
Vn=2170m3/h, Vw=2220m3/h
Ls/sm=1250/1250/1070
odzysk ciepła: rotacyjny
sprawność wodny Qp=9,4kW
wymiennik krzyżowy
Nel=(2,8kW+0,8kW)230V
m=521kg

Centrala wentylacyjna NK1 dachowa
Vn=5920m3/h, Vw=4250m3/h
Ls/sm=2100/2100/1700
odzysk ciepła: rotacyjny
sprawność wodny Qp=36,1kW
chłodnica freonowa Qchł=19,2kW
wymiennik obrotowy
Nel=(2,4kW+1,2)kW/400V
m=482kg

Centrala wentylacyjna NK7 dachowa
Vn=1120m3/h, Vw=1115m3/h
Ls/sm=2900x900x1250
odzysk ciepła: rotacyjny
sprawność wodny Qp=6,5kW
wymiennik krzyżowy
Nel=0,5kW+2,5kW/230V
m=326kg

Centrala wentylacyjna NK4 dachowa
Vn=8800m3/h, Vw=7290m3/h
Ls/sm=3350x1290x2170
odzysk ciepła: rotacyjny sprawność wodny Qp=34,5kW
wymiennik krzyżowy
Nel=(3,0kW+2,2kW)/400V
m=1324kg

Centrala wentylacyjna NK5 dachowa
Vn=1530m3/h, Vw=1530m3/h
Ls/sm=2320x850x1030
odzysk ciepła: krzyżowy sprawność wodny Qp=4,6kW
wymiennik obrotowy
Nel=(0,5kW+0,5kW)/230V
m=266kg

Wentylator WM1
Vw=280m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator WC
Vw=64m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator OK1
Vw=500m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator Wsoc
Vw=30m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator WT2
Vw=120m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator WT1
Vw=120m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator WT3
Vw=100m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator OK2
Vw=500m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator OK3
Vw=300m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wyrzut z suszarni ⌀160 (pionowy)

Wentylator WT4
Vw=440m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator WT5
Vw=140m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator WT6
Vw=120m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator WT7
Vw=140m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator Sauna
Vw=140m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator WC1
Vw=35m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator WSPR1
Vw=2300m3/h
zasilanie: 0,5kW/230V

Wentylator WSPR2
Vw=2300m3/h
zasilanie: 0,5kW/230V

Wentylator Wsw
Vw=200m3/h
zasilanie: 0,3kW/230V

Wentylator WM2
Vw=280m3/h
zasilanie: 0,5kW/230V

Wentylator WM3
Vw=280m3/h
zasilanie: 0,5kW/230V

Odsysanie spalin OD51
zasilanie: 3,0kW/400V

Odsysanie spalin OD3(kanał)
zasilanie: 1,5kW/400V

Odsysanie spalin OD52
zasilanie: 7,5kW/400V

WYKUŁ PIONOWY

KSW
Wywietrznik kanalizacyjny

Okapy płytowe
zasilanie 0,3kW/230V

Okapy płytowe do zamknięć
NGOP-1.240x800.020
(GOTOWY)
zasilanie 0,4kW

Okapy płytowe
zasilanie 0,3kW/230V

Okapy płytowe
zasilanie 0,3kW/230V

Okapy płytowe
zasilanie 0,3kW/230V