



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9011.3.9.2025

L.dz. 974.....

Lipno, dnia **04. MAR. 2025**

Egz. nr 1.....

**Wójt Gminy Wielgie
ul. Starowiejska 8
87 – 603 Wielgie**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA GMINY WIELGIE ZA 2024r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Gminy Wielgie w roku 2024 zaopatrzeniem ludności w wodę zajmował się następujący podmiot gospodarczy:

- Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji

87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Lipnowska 11 A – WP Wielgie.

Na terenie Gminy Wielgie liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2024r. wynosiła 6652 osób. Szacunkowo 6536 osób (informacja UG Wielgie) korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny Wielgie.

Wodociąg EKOFLORA w Zadusznikach, gm. Wielgie ujmuje wodę na terenie gminy Wielgie, jednak od roku 2022 nie zaopatrywał w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców tej gminy. Z uwagi na fakt nie zaopatrywania ludności, wodociąg Ekoflory przekwalifikowano na wodociąg lokalny, którego produkcja wody przeznaczona jest na potrzeby własnego zakładu na terenie powiatu włocławskiego.

Ponadto wodociąg publiczny Jasień, gm. Tłuchowo zasila ok. 4 osób w miejscowości Orłowo, gm. Wielgie.

Na terenie gminy wszystkie miejscowości są zwodociągowane.

Gmina Wielgie poinformowała również, że nie posiada żadnych danych dotyczących indywidualnych ujęć wody pitnej na terenie gminy Wielgie.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to: wodociąg publiczny Wielgie 308425 m³, wodociąg lokalny Zaduszniki, gm. Wielgie 56575 m³ (nieznacznie wzrosły w porównaniu do roku 2023).

W roku 2024 nie przeprowadzano modernizacji ani rozbudowy sieci wodociągowej.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W LIPNIE
ul. Kościuszki 18/20, 87-600 Lipno

sekretariat.psse.lipno@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-lipno

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Jakość wody z wodociągu publicznego Wielgie w 2024r. oraz wodociągu lokalnego Zaduszniki, gm. Wielgie oceniono jako spełniającą wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Z wodociągu publicznego Wielgie pobrano i przebadano ogółem 13 próbek wody (dotyczy 6 próbek pobranych w ramach nadzoru i 7 w ramach kontroli wewnętrznej), z wodociągu lokalnego Zaduszniki, gm. Wielgie – 6 próbek (w tym 1 w ramach nadzoru sanitarnego i 5 w ramach kontroli wewnętrznej).

W żadnej próbce z wodociągu publicznego Wielgie oraz wodociągu lokalnego Zaduszniki, gm. Wielgie nie stwierdzono przekroczeń norm.

W roku 2024 wydano 1 decyzję na poprawę stanu technicznego SUW Orłowo Wodociągu publicznego Wielgie (dot. zniszczonych ścian w SUW i chlorowni, braku właściwej wentylacji w chlorowni, braku prawidłowej tablicy o strefie bezpośredniej ujęcia wody – kontrola w roku 2023). Na wniosek właściciela przesunięto termin wykonania części nieprawidłowości. Nieprawidłowości usunięto w ustalonym w decyzji terminie.

W roku 2024 zaopiniowano projekt budowy nowej SUW w Orłowie dla WP Wielgie.

Niepokojący jest fakt stwierdzania nadal dużej ilości przekroczeń mikrobiologicznych. Większość funkcjonujących wodociągów korzysta z nowych stacji uzdatniania wody, nowych zbiorników retencyjnych i odnowionych ujęć głębinowych. W części wodociągów zamontowano lampy UV mające dodatkowo zmniejszać liczbę mikroorganizmów. Stwierdzane przekroczenia prawdopodobnie wynikają z braku zachowania reżimu sanitarnego przy pracach remontowych, bądź nie zgłaszanych awarii wodociągów.

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych w przypadkach awarii lub modernizacji.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie. Należy też zwrócić szczególną uwagę na możliwości awaryjnego zaopatrzenia wody tj.:

1. rezerwy produkcji wody wynikające z pozwoleń wodnoprawnych (dotyczy przełączania zasilania na inne ujęcia),
2. właściwe utrzymanie studni awaryjnych na ujęciach wody,
3. posiadanie beczkowsów, cystern, pojemników na wodę z atestami higienicznymi, zaopiniowane przez organy PIS i utrzymywanie ich w należyтым stanie sanitarno - higienicznym, posiadanie pojazdów umożliwiających ich przewożenie, dostosowanie miejsc ich napełniania (m.in. ze zbiorników retencyjnych),
4. posiadanie sprawnych agregatów prądotwórczych na SUW.

Gmina Wielgie nie zgłosiła do zaopiniowania żadnego zbiornika do awaryjnego zaopatrzenia w wodę.

Dostawca wody uzgodnił z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2024.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku **2025 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne)** należy przysyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania okresowej oceny wody do spożycia.

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2024 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Wielgie.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Żebrowska

Wyk. w 3 egz

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Wielgie - elektronicznie
2. Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
87 – 610 Dobrzyń nad Wisłą, ul. Lipnowska 11 A – egz. nr 1
3. Ekoflora Sp. z o.o.; 05-600 Grójec, Słomczyn 51
Gospodarstwo Ogrodnicze, Nasiegniewo 88 a, 87-811 Fabianki egz. nr 2
4. A/A – egz. nr 3