Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 29 października 2026 r.

ON-HK.9020.1137.2026

Sprawę prowadzi: Magdalena Jankowska
+48 63 220 99 06
magdalena.jankowska@sanepid.gov.pl

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie z 29.10.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze strefy zaopatrzenia Biskupie zaopatrującej w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Biskupie, Sarnowa, Biskupie Sarnowskie, Kolonia Sarnowa, Różnowa, Florentynowo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych wody w strefie zaopatrzenia Biskupie stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie ogólnej liczby kolonii w 22°C w ilości 202 jtk/1ml. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) zalecana wartość ogólnej liczby kolonii w 22°C w wodzie w kranie u konsumenta nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml.

Ogólna liczba kolonii w 22°C jest parametrem wskaźnikowym, przydatnym do oceny stanu sanitarnego systemów dystrybucji wody.

Uwaga: zaleca się przegotowanie wody przeznaczonej do spożycia oraz do przygotowywania posiłków dla grup wrażliwych takich jak: niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie obowiązuje do czasu wydania kolejnej aktualizacji.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz
/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30
BDO: 000134441