



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie

Konin, 13 marca 2026 r.

ON-HK.9020.217.2026

Sprawę Magdalena Jankowska
prowadzi: +48 63 220 99 06
 magdalena.jankowska@sanepid.gov.pl

Wg rozdzielnika

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Honoratka

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Honoratka

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, po rozpatrzeniu sprawozdań z badań nr:

- Nr LBS/18/0295/6501/2026 z 02.03.2026 r. wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów mikrobiologicznych (liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli i liczba enterokoków kałowych) oraz parametrów chemicznych (żelazo, mangan);
- SB/144708/11/2022 z 24.11.2022 r. wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie, w zakresie substancji promieniotwórczych

stwierdza w badanym zakresie przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Honoratka

Uzasadnienie

Wodociąg publiczny Honoratka zaopatrzuje w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Honoratka, Władystawów.

Wynik badania wody pobranej 18.02.2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Honoratka w zakresie parametrów mikrobiologicznych (liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii Escherichia coli i liczba enterokoków kałowych) oraz parametrów chemicznych (żelazo, mangan) - sprawozdanie z badań Nr LBS/18/0295/6501/2026 z 02.03.2026 r., potwierdza brak przekroczeń norm.

Administrator wodociągu posiada wynik badania substancji promieniotwórczych w wodzie surowej w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (sprawozdanie z badań Nr: SB/144708/11/2022 z 24.11.2022 r. wykonane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie), który potwierdza brak przekroczeń wartości parametrycznych.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie
ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
tel. 632439052
Oddział Nadzoru | ul. Zygmunta Noskowskiego 4 | 62-510 Konin
tel. 632439051
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE: PL-82979-14657-FSUHE-30
BDO: 000134441

Analiza powyższych sprawozdań z badań wykazała, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 wyżej cytowanego rozporządzenia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
Roman Wojskunowicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ślesinie
AE:PL-67478-31662-WBRAU-34
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie
AE:PL-45255-17875-VCVCU-24