



HK.903.164.2024

Przysucha, dnia 20.12.2024 r.

### OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 1 i art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2024 r., poz. 757),

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbek wody do spożycia Nr HK.903.2.225.2024 z dnia 28.11.2024 r. oraz pozyskanych sprawozdań z badań laboratoryjnych Nr 2154/S i Nr 2155/S z dnia 10.12.2024 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia

### **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze**

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego Rozwady o produkcji wody powyżej 100 m<sup>3</sup>/dobę

zarządzanego przez Miasto i Gminę Gielniów; Plac Wolności 75.

#### **Uzasadnienie**

W ramach kontroli wewnętrznej pobrano w dniu 28.11.2024 r. próbki wody w następujących punktach monitoringowych:

- 1. Stacja Uzdatniania Wody Rozwady,**
- 2. Urząd Miasta i Gminy w Gielniowie, Plac Wolności 75.**

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody do spożycia stwierdzono, że parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne wykonane zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6, spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Jednocześnie informuje, że na podstawie sprawozdania z badań próbki wody do spożycia Nr 2154/S z dnia 10.12.2024 r. **stwierdzono zaniżoną wartość parametru pH – 6,4 pH (norma 6,5 – 9,5 mg/l).**

W związku z powyższym zobowiązuje się Właściciela Wodociągu publicznego Rozwady do doprowadzenia parametru pH do wartości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rozwadach wydano w celu poinformowania konsumentów o jakości wody.

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W PRZYSUSZE

mgr inż. Jolanta Wilk

#### Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gielniów; Plac Wolności 75; 26-434 Gielniów /gmina@gielniow.radom.pl/
2. A/a.

#### Do wiadomości:

1. Strona internetowa: [www.gov.pl/web/psse-przysucha](http://www.gov.pl/web/psse-przysucha)