



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY we WROCŁAWIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA we WROCŁAWIU

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/psse-wroclaw> Centrala 713-295-843 Dyrektor 713-295-405 Fax 713-291-851
REGON: 931950650 NIP: 895-163-86-86

HK.903.1068.2025.AM

Wrocław, dnia 22 października 2025 r.

Pan Łukasz Kropski – Burmistrz Siechnic
Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

KOMUNIKAT NR 01/2025 HK.903.1068.2025.AM

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu z dnia 22 października 2025 r.

w sprawie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Święta Katarzyna zaopatrującego miejscowości: Święta Katarzyna, Grodziszów, Sulęcín, część Sulimowa, część Siechnic, Radwanice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody uzdatnionej pobranej w dniu 21 października 2025 r. z punktu: Święta Katarzyna, Stacja Uzdatniania Wody i przeprowadzeniu oceny zagrożenia zdrowotnego, stwierdził że woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości liczby bakterii grupy coli. W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii *Escherichia coli*.

Z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenie **woda nie nadaje się do użycia** i należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Woda z kranu nie może być spożywana, ani używana do przygotowywania posiłków i potraw.
2. Woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych, prania.
3. Woda nie nadaje się do mycia, kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych ran.
4. Woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC.

Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność.

Zarządca wodociągu Święta Katarzyna - Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna został zobowiązany do doprowadzenia jakości wody do wymagań zgodnych z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

p.o. z-cy Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego we Wrocławiu
Wioletta Teresa Pałka

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Kropski – Burmistrz Siechnic, Urząd Miejski w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice (+ załącznik) e-doręczenie **AE:PL-77440-62714-FJUBG-36**
2. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna (drogą elektroniczną sekretariat@zgksiechnice.pl , l.lupa@zgksiechnice.pl)
3. DPWIS we Wrocławiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław (e-doręczenie oraz komunalna.wsse.wroclaw@sanepid.gov.pl)
4. Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, drogą elektroniczną, zzk@powiatwroclawski.pl
5. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, drogą elektroniczną, czkw@duw.pl
6. HŻ wm
7. HK aa