

⊗ Oprawa oświetleniowa z czujnikiem ruchu

⊗ Kinkiet

⊗ Wypust

⊗ Łącznik jednobiegunowy podświetlany

⊗ Łącznik świecznikowy podświetlany


⊗ Kamera zewnętrzna IP65

Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY /p/ / 3-4 /x1,5

Osprzęt stosować jako w wykonaniu zwykłym, za wyjątkiem WC, zapleczy kuchennych, łazienek, gdzie zarówno osprzęt jak i oprawy stosować w wykonaniu hermetycznym o stopniu ochrony co najmniej IP44. W przypadku opraw zewnętrznych stopień ochrony IP65.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH PARTERU			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m²]	UWAGI
0.01	WIATROLAP	2.65	pos. ceramiczna
0.02	HALL/POCZEKALNIA	19.74	pos. ceramiczna
0.03	KANCELARIA	18.01	pos. ceramiczna
0.04	KANCELARIA	15.58	pos. ceramiczna
0.05	SUSZARNIA	5.07	pos. ceramiczna
0.06	KLATKA SCHODOWA	17.11	pos. ceramiczna
0.07	ŁAZIENKA	5.33	pos. ceramiczna
0.08	KUCHNIA	10.55	pos. ceramiczna
0.09	KLATKA SCHODOWA	4.10	pos. ceramiczna
0.10	KANCELARIA	15.78	pos. ceramiczna
0.11*	RAZEM	113.92	pos. ceramiczna
0.11*	TARAS OD STRONY FRONTOWEJ	5.67	pos. ceramiczna

Samoczynne wyłączenie zasilania
Połączenia wyrównawcze
Uziemienia ochronne
Układ sieci TN-S

 HomeARCH PRACOWNIA PROJEKTOWA		BUDYNEK TRZECH KANCELARI WOLNOSTOJĄCY	
Branża: ELEKTRYCZNA		Stadium: PROJ. BUDOWLANY	Data opracowania: marzec/2022
Projektant: inż. MIROSLAW SACZKOWSKI NR EWD. 1374/85/UW/JG		Podpis	
Inwestor: Nadleśnictwo Szklarska Poręba ul. Krasieńskiego 6 58-580 Szklarska Poręba		Adres inwestycji: DZ.NR. 17/89 OBR. 0003 CHROMIEC. jed. ewid. 020609_2 Chromiec 58-512 Chromiec	
Skala:	Temat rysunku: INSTALACJA OŚWIETLANIA OGÓLNEGO-partier OŚWIETLЕНИЕ ZEWNĘTRZNE.INSTALACJA CCTV		Nr rysunku: E.06