


Złącze kontrolne rozłączne

uziom fundamentowy - płaskownik Fe/Zn30x4
przewody uziemiające - płaskownik Fe/Zn 30x4

siatka zwodów niskich nieizolowanych na dachu
,przewody odprowadzające drut Fe/Zn 8mm

 HomeARCH PRACOWNIA PROJEKTOWA		BUDYNEK TRZECH KANCELARI WOLNOSTOJĄCY	
Branża: ELEKTRYCZNA		Stadium: PROJ. BUDOWLANY	Data opracowania: marzec/2022
Projektant: inż. MIROSLAW SACZKOWSKI NR EWID. 1374/85/UW/JG		Podpis	
Inwestor: Nadleśnictwo Szklarska Poręba ul. Krasieńskiego 6 58-580 Szklarska Poręba		Adres inwestycji: DZ.NR. 17/89 OBR. 0003 CHROMIEC. jed. ewid. 020609_2 Chromiec 58-512 Chromiec	
Temat rysunku: SCHEMAT IDEOWY ZEWNĘTRZNEGO URZĄDZENIA LPS		Nr rysunku: E.08	
Projekt chroniony prawem autorskim. Dz.U.Nr 24 poz. 83.			