

OZNACZENIA:

- PROJ. PION INST. C.O.
- PROJ. INST. C.O. - ZASILANIE (STAL CZARNA)
- PROJ. INST. C.O. - POWRÓT (STAL CZARNA)
- PROJ. INST. C.O. - ZASILANIE GRZEJNIKÓW (16x2mm PEX/AL/PEX)
- PROJ. INST. C.O. - POWRÓT GRZEJNIKÓW (16x2mm PEX/AL/PEX)
- PROJ. ROZDZIELACZ WNĘKOWY MOSIĘŻNY INST. C.O.
- PROJ. GRZEJNIK PŁYTOWY (TYP-WYS/DŁ)
- PROJ. GRZEJNIK ELEKTRYCZNY (KONWEKTOROWY LUB ŁAZIENKOWY)
- PROJ. PĘTLA OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- ŚREDNICA PROJ. PRZEWODU INST. C.O.


UWAGI:

- PRZEWODY ZASILANIA I POWROTU Z ROZDZIELACZA DO GRZEJNIKÓW PROWADZIĆ W WARSTWIE IZOLACYJNEJ POSADZKI W OTULINIE Z POLIETYLENU O GRUBOŚCI 6.0mm
- R-0i(r-i) - ROZDZIELACZ MOSIĘŻNY C.O. O Ø1.0" Z KRÓĆCAMI PRZYŁĄCZENIOWYMI O Ø3/4", ZAMONTOWANY W SZAFCE PODTYNKOWEJ LUB NATYNKOWEJ
- PODEJŚCIA DO ROZDZIELACZY PROWADZIĆ PROWADZIĆ PRZY ŚCIANACH POD STROPEM POMIESZCZEŃ
- PODEJŚCIA DO ROZDZIELACZY WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH LUB MIEDZIANYCH
- GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DRABINKOWE ZASILANE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

ZESTAWIENIE ARMATURY DLA ROZDZIELACZY:

- ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY TYPU STAD
- ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY TYPU STAP
- ODPOWIEDZNIK AUTOMATYCZNY DN15
- ZAWÓR SPUSTOWY DN15
- PODLICZNIK CIEPŁA DN15

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH PARTERU			
Lp.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m²]	UWAGI
0.01	WIATROŁAP	2.65	pos. ceramiczna
0.02	HALL/POCZEKALNIA	19.74	pos. ceramiczna
0.03	KANCELARIA	18.01	pos. ceramiczna
0.04	KANCELARIA	15.58	pos. ceramiczna
0.05	SUSZARNIA	5.07	pos. ceramiczna
0.06	KLATKA SCHODOWA	17.11	pos. ceramiczna
0.07	ŁAZIENKA	5.33	pos. ceramiczna
0.08	KUCHNIA	10.55	pos. ceramiczna
0.09	KLATKA SCHODOWA	4.10	pos. ceramiczna
0.10	KANCELARIA	15.78	pos. ceramiczna
	RAZEM	113.92	
0.11*	TARAS OD STRONY FRONTOWEJ	5.67	pos. ceramiczna

		BUDYNEK TRZECH KANCELARIJ WOLNOSTOJĄCY	
Branża:	INSTALACJE SANITARNE	Stadium:	PROJ. TECHNICZNY
Projektant:	JERZY FABISIAK NR EWD. 246/80/WBPP	Data opracowania:	14.03.2022
Opracowanie:	MACIEJ WRONA	Podpis:	
Inst. sanitarnie:	-	Adres inwestycji:	DZ.NR. 17/89 OBR. 0003 CHROMIEC jed. ewid. 020609_2 Chromiec 58-512 Chromiec
Skala:	1:100	Temat rysunku:	RZUT PARTERU - INST. C.O.
		Nr rysunku:	CO.01