



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie**

Lublin, 07-10-2025 r.

OLU.Z-11.2431.10.2025.ER

Dotyczy:

ZAPYTANIA OFERTOWEGO do zamówienia wyłączonego z obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ponieważ wartość zamówienia netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.

W związku z otrzymanym pytaniem dotyczącego postępowania, którego przedmiotem jest: **Wymiana kotła gazowego CO w budynku Obwodu Drogowego w Cycowie**, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o informację czy zakres prac obejmuje również wymianę zasobnika ciepłej wody użytkowej? Jeśli tak, proszę o podanie wymaganej pojemności zasobnika?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje montaż nowego pieca dwufunkcyjnego, natomiast nie przewiduje montażu nowego zbiornika ciepłej wody użytkowej.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Janusz Pachla
Dyrektor Oddziału